

# **Simsen : un simulateur numérique modulaire pour systèmes énergétiques : un nouveau logiciel permet de simuler les systèmes électriques sur PC**

Autor(en): **Sapin, Alain / Simond, Jean-Jacques**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Bulletin des Schweizerischen Elektrotechnischen Vereins, des Verbandes Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen = Bulletin de l'Association Suisse des Electriciens, de l'Association des Entreprises électriques suisses**

Band (Jahr): **84 (1993)**

Heft 23

PDF erstellt am: **30.05.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-902756>

## **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

## **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Cet article présente un logiciel à structure modulaire pour la simulation numérique en régimes stationnaires ou transitoires de réseaux électriques de puissance dotés d'une topologie a priori quelconque. Ce logiciel contient une collection de modules qui renferment chacun le modèle d'un élément de réseau électrique (machines tournantes, systèmes mécaniques, transformateurs, sources, lignes, charges, convertisseurs statiques, régulateurs, organes de contrôle-commande). L'utilisateur définit le réseau qu'il désire simuler en choisissant les modules nécessaires et les relie conformément à la topologie souhaitée. L'utilisation de ce logiciel est possible sur IBM PC compatible ou sur une station de travail.

# SimSen – un simulateur numérique modulaire pour systèmes énergétiques

Un nouveau logiciel permet de simuler les systèmes électriques sur PC

■ Alain Sapin et Jean-Jacques Simond

La simulation numérique est un outil indispensable d'aide à la conception, au dimensionnement et à l'exploitation des systèmes ou réseaux électriques. Un simulateur numérique doit, pour être performant, efficace et rentable, présenter les qualités suivantes: bon niveau de modélisation, domaine d'application étendu, précision, rapidité, flexibilité et convivialité.

Dans le domaine des systèmes ou réseaux électriques de puissance (production, transport et utilisation de l'énergie électrique, entraînements industriels ou de traction), deux logiciels sont fort répandus et fréquemment utilisés: EMTP [1] et Eurostag [2]. Le premier est conçu pour l'analyse de phénomènes transitoires rapides; il s'applique à des structures de réseaux complexes, mais exige une définition de la structure au niveau des composants élémentaires. Cette exigence est la cause majeure du peu de convivialité offerte par EMTP.

Eurostag est un système récent, hautement interactif, usant d'un macro-langage très élaboré. Il travaille sur la base d'un algorithme

de variation automatique et continue du pas d'intégration en fonction de la dynamique du système simulé (plage de variation: 1 ms à 50 s). Cette originalité confère à Eurostag une efficacité remarquable et permet une substantielle économie de temps de calcul. Ce logiciel est très performant pour la simulation de phénomènes transitoires relativement lents ou la succession d'états quasi-stationnaires dans les réseaux de production et de transport de l'énergie électrique. Il est néanmoins permis de relever qu'Eurostag ne permet pas de simuler des structures renfermant des éléments à semi-conducteurs (convertisseurs de fréquence, compensateurs statiques de puissance réactive, liaisons à très haute tension continue).

Le logiciel à structure modulaire SimSen pour la simulation numérique en régimes stationnaires ou transitoires pour systèmes énergétiques et machines électriques, présenté ici, réunit les qualités requises citées plus haut. Ces deux objectifs principaux sont d'une part son application à des réseaux électriques de puissance présentant une topologie a priori quelconque, y compris ceux renfermant des éléments à semi-conducteurs et, d'autre part, la possibilité de simuler des phénomènes transitoires rapides (court-circuits, enclen-

## Adresses des auteurs:

Alain Sapin et Prof. Dr. Jean-Jacques Simond,  
Laboratoire d'électromécanique et de machines  
électriques, Ecole polytechnique fédérale de  
Lausanne, 1015 Lausanne.



chements et déclenchements, démarrages, etc.). Le logiciel est bien entendu susceptible d'être encore étendu. Néanmoins, son niveau de développement actuel le rend opérationnel dans une foule d'applications pratiques au sens des quelques exemples présentés plus loin.

## Structure et objectifs du logiciel Simsén

Simsén repose sur une structure modulaire et permet la simulation par voie numérique

du comportement en régimes stationnaires ou transitoires d'un réseau électrique triphasé présentant une topologie a priori quelconque. L'utilisateur définit le réseau qu'il désire simuler en choisissant les modules nécessaires (figure 1) qu'il relie conformément à la topologie souhaitée. Les conditions initiales peuvent être définies entièrement ou partiellement par l'utilisateur. Dans le second cas, quelques périodes d'intégration sont nécessaires pour stabiliser le système. Un régime transitoire peut inclure un grand nombre de perturbations successives qu'il est possible

de choisir librement. Les résultats d'une simulation s'obtiennent sous forme graphique par le truchement d'une interface flexible et performante. Une structure de réseau déjà définie et analysée peut être modifiée ou étendue très rapidement.

Chacun des modules représentés sur la figure 1 correspond à un élément de réseau et contient les équations différentielles nécessaires à la modélisation de cet élément [3, 4, 5]. Un algorithme a été développé afin de générer automatiquement les matrices du système principal d'équations différentielles traduisant l'ensemble du réseau. Cet algorithme réutilise la modélisation de chaque élément et traduit la topologie choisie par l'utilisateur. Le système principal d'équations différentielles, écrites en grandeurs de phase, se résout par intégration numérique; la solution obtenue tient ainsi compte de toutes les interactions possibles entre les divers éléments d'un réseau complexe. Il est fait usage d'un pas d'intégration de durée variable [6, 7] afin de cerner précisément dans le temps un quelconque événement particulier tel que, par exemple, le changement d'état d'un semi-conducteur, l'apparition d'une perturbation, la fermeture ou l'ouverture d'un disjoncteur.

La structure de Simsén est de surcroît évolutive. Il est en effet aisé de modifier la modélisation d'un élément modulaire ou de définir un module supplémentaire non offert dans la liste présentée à la figure 1, car tous les modules sont développés à partir d'une même structure au sens des liaisons externes. Pour les exemples ci-après, il est fait usage d'un pas d'intégration variable entre 0,2 et 1 ms.

## Exemples d'application

### Machine synchrone alimentée par un convertisseur de fréquence à douze pulsations

Le schéma de principe est représenté sur la figure 2. On y reconnaît aisément les modules suivants: une source, une ligne, des transformateurs  $Y_0$  et  $Y_{d11}$ , des convertisseurs de courant, une machine synchrone, un système mécanique, des régulateurs de tension, de vitesse et de courant.

L'utilisation, de part et d'autre du convertisseur de fréquence, de transformateurs avec des groupes horaires  $Y_0$  respectivement  $Y_{d11}$  conduit à l'élimination des harmoniques de rangs 5 et 7 au niveau des courants réseau et machine (fig. 3), ce qui, pour la machine, supprime la composante harmonique de rang 6 du couple électromagnétique et diminue ses pertes. La commutation naturelle des quatre convertisseurs de courant est assurée par le réseau qui fournit la puissance réactive nécessaire ainsi que par la machine qui doit être surexcitée. En régime *moteur*, les










	<b>Source, ligne, disjoncteur, transformateur et charge</b>
	<b>Machines synchrone, asynchrone et à courant continu</b>
	<b>Système mécanique multi-masses</b>
	<b>Convertisseur de courant à commutation naturelle avec commande</b>
	<b>Redresseur</b>
	<b>Convertisseur de tension à commutation forcée avec commande</b>
	<b>Convertisseur de courant à commutation forcée avec extinction par séquence de phase et avec commande</b>
	<b>Charge monophasée</b>
	<b>Régulateurs</b>

Figure 1 Liste des modules disponibles






Figure 2 Machine synchrone alimentée par un convertisseur de fréquence à douze pulsations

convertisseurs  $C3$  et  $C4$  fonctionnent en *onduleur* avec un angle de retard à l'allumage  $\alpha$  constant voisin de 150 degrés afin de parer au risque de raté de commutation en cas de surcharge et de garantir un bon facteur de puissance. Le régulateur de vitesse  $RNI$  règle la vitesse de rotation  $n_m$  du système mécanique  $MEI$  en agissant sur la grandeur de consigne  $i_{cons}$  du régulateur de courant  $RiI$  selon la technique du réglage en cascade [5]. Le régulateur de courant  $RiI$  règle le courant  $i_{DC}$  du circuit intermédiaire à courant continu en agissant sur l'angle de retard à l'allumage  $\alpha$  des convertisseurs  $C1$  et  $C2$  qui fonctionnent en *redresseur*.

Les figures 3-6 présentent les résultats d'une simulation dans le cas d'un régime stationnaire *moteur* du système de la figure 2, avec imposition de valeurs constantes pour les consignes  $u_{cons}$  et  $n_{cons}$  des régulateurs de tension *RUI* et de vitesse *RNI*. Toutes les variables sont exprimées en valeurs rapportées aux grandeurs nominales de la machine synchrone.

Toute la difficulté de ce genre d'application est de gérer en continu le contrôle de l'état des 24 thyristors du convertisseur de fréquence afin de détecter avec précision leurs changements d'état.

Les figures 7-10 présentent les résultats d'un démarrage en fréquence et à couple constant de la machine synchrone. Cette opération demande un soin tout particulier quant à la commande des convertisseurs de courant du système de la figure 2.

A vitesse de rotation nulle, la machine synchrone *MSI*, déjà excitée, ne fournit aucune tension et ne permet donc pas la commu-

tation naturelle des convertisseurs de courant  $C3$  et  $C4$ . Afin de pouvoir garantir l'extinction des thyristors de ces deux convertisseurs et de commuter les phases de la machine, la phase initiale du démarrage est un régime pulsé. Durant ce régime, on alimente successivement les phases de la machine synchrone  $MSI$  en ayant auparavant annulé le courant continu  $i_{DC}$  du circuit intermédiaire en forçant les convertisseurs de courant  $CI$

et C2 à agir en *onduleur*. Pendant le régime pulsé, le convertisseur C3 est court-circuité, cette phase initiale du démarrage est donc basée sur une séquence classique à six pulsations.

Lorsque la vitesse de rotation  $n_m$  du système mécanique *MEI* de la machine synchrone *MSI* est suffisante pour générer un système de tensions triphasées susceptible de permettre la commutation naturelle des con-




Figure 3 Tension  $u_a$  et courant  $i_a$  de phase de la machine synchrone




Figure 4 Couple électromagnétique  $t_{em}$  de la machine synchrone




Figure 5 Tension  $u_{th1}$  et courant  $i_{th1}$  d'un thyristor du convertisseur C1




Figure 6 Tension  $u_a$  et courant  $i_a$  de phase du convertisseur C1






Figure 7 Courants  $i_a$ ,  $i_b$  et  $i_c$  des phases statoriques de la machine synchrone




Figure 8 Couple électromagnétique  $t_{em}$  de la machine synchrone




Figure 9 Courant d'excitation  $i_f$  et vitesse de rotation  $n_m$  de la machine synchrone




Figure 10 Consigne de courant  $i_{cons}$  et courant  $i_{DC}$  du circuit intermédiaire

vertisseurs de courant  $C3$  et  $C4$ , le démarrage entre dans une deuxième phase, le régime *auto-commuté*.

Il est nécessaire de prendre certaines précautions avant le passage en régime *auto-commuté*. Lorsque le régulateur de vitesse *RNI* détecte une vitesse de rotation  $n_m$  suffi-

sante au niveau du système mécanique *ME1*, soit environ 5–10% de la vitesse nominale, le régulateur de courant *Ri1* pilote les convertisseurs de courant  $C1$  et  $C2$  avec un angle de retard à l'allumage  $\alpha$  qui correspond à la limite de marche en *onduleur*, soit environ 160 degrés. Lorsque tous les thyristors du

convertisseur de fréquence sont bloqués, le régulateur de vitesse *RNI* maintient la grandeur de consigne  $i_{cons}$  du régulateur de courant *Ri1* à une valeur nulle tant que la commande des convertisseurs de courant  $C3$  et  $C4$  n'a pas généré d'impulsions sur les gâchettes des thyristors. Cette astuce évite au régulateur de courant *Ri1* d'entrer en limitation alors que tous les thyristors des convertisseurs de courant  $C3$  et  $C4$  sont bloqués. Lorsque le système entre en régime *auto-commuté*, la machine synchrone *MS1* est cette fois alimentée selon une séquence à douze pulsations comme dans le cas du régime permanent.

La figure 7 montre l'allure des courants des phases statoriques de la machine. On distingue le régime pulsé avec séquence à six pulsations jusqu'à environ 0,5 s, et ensuite le régime *auto-commuté* avec séquence à douze pulsations.

La figure 10 montre l'allure de la consigne de courant  $i_{cons}$  du régulateur de courant *Ri1* et le courant continu  $i_{DC}$  du circuit intermédiaire. On remarque que, durant le régime pulsé, la valeur de la consigne est double de celle en régime *auto-commuté*. Cette astuce permet de démarrer la machine avec un courant proche du courant nominal également durant le régime *pulsé* avec séquence à six pulsations.

### Perturbations dans un réseau de distribution MT

La figure 11 représente la partie *Sud* du réseau 60 kV des EEF (Entreprises Electriques Fribourgeoises). Dans ce réseau, on reconnaît aisément les éléments suivants: deux génératrices de type synchrone avec régulateur de tension, une génératrice de type asynchrone avec condensateurs pour la compensation de la puissance réactive, des transformateurs, des charges, des lignes, des disjoncteurs et une liaison au réseau rigide 220 kV EOS (Energie Ouest Suisse).

La simulation envisagée peut se résumer en deux événements: dans un premier temps, à partir d'un cas de charge stationnaire réel (fourni par les EEF), Simsen calcule le Load-Flow correspondant. On crée ensuite un défaut entre deux phases sur le nœud *Châtel* au temps  $t = 0,02$  s. Le défaut biphasé est maintenu jusqu'au temps  $t = 0,2$  s. A cet instant, l'ordre d'ouverture est donné aux disjoncteurs  $D1$ ,  $D2$  et  $D3$ . L'ouverture de ces trois disjoncteurs va floter le nœud *Châtel*.

Les figures 12–15 présentent les résultats de la simulation envisagée. Ces résultats sont fournis en valeurs rapportées dans le système de référence: 100 MVA, 60 kV. La figure 12 décrit l'allure des courants de phases  $i_a$ ,  $i_b$  et  $i_c$  à l'endroit du défaut. On remarque l'illotage après 0,2 s. Sur les figures 13 et 15, on observe le couple électromagnétique  $t_{em}$  et le courant d'excitation  $i_f$  des deux génératrices synchrones *MS1* et *MS2*. La figure 14 montre la variation de la puissance active  $P_i$  transi-








Figure 11 Réseau 60 kV des EEF, partie Sud


 Figure 12 Courants de phases  $i_a$ ,  $i_b$  et  $i_c$  la charge C8 de Châtel, endroit du défaut

 Figure 13 Couple électromagnétique  $t_{em}$  et courant d'excitation  $i_f$  de la génératrice MS2 de Montbovon

tant dans la ligne L13 reliant les nœuds Lessoc et Montbovon.

### Machine asynchrone alimentée par un convertisseur de fréquence

Le schéma de principe est représenté sur la figure 16. On y distingue les éléments sui-

vants: une source, un transformateur, un convertisseur de courant à commutation naturelle, un convertisseur de courant à commutation forcée avec extinction par séquence de phase, une machine asynchrone avec son système mécanique, des régulateurs de vitesse et de courant.

Le régulateur de vitesse RNI règle la vitesse de rotation  $n_m$  du système mécanique ME1 de la machine asynchrone MAS1 en agissant sur la grandeur de consigne  $i_{cons}$  du régulateur de courant Ri1 et en pilotant la pulsation  $n_s$  du convertisseur de courant à commutation forcée C2. Cette pulsation est






Figure 14 Puissance active  $P_1$  transitant dans la ligne L13 reliant les nœuds Lessoc et Montbovon




Figure 15 Couple électromagnétique  $t_{em}$  et courant d'excitation  $i_f$  de la génératrice MS1 de Broc




Figure 16 Machine asynchrone alimentée par un convertisseur de fréquence




Figure 17 Tension  $u_a$  et courant  $i_a$  de phase de la machine asynchrone




Figure 18 Couple électromagnétique  $t_{em}$  de la machine asynchrone




Figure 19 Tension  $u_{DC}$  et courant  $i_{DC}$  au circuit intermédiaire




Figure 20 Tension  $u_{th1}$  et courant  $i_{th1}$  sur un thyristor du convertisseur C2




Figure 21 Tension  $u_{C1}$  et courant  $i_{C1}$  d'un condensateur du convertisseur C2

définie par la somme de la vitesse de rotation  $n_m$  du système mécanique ME1 et de la pulsation rotorique  $n_r$ . Le régulateur de courant RiI règle le courant  $i_{DC}$  du circuit intermédiaire en agissant sur l'angle de retard à l'allumage  $\alpha$  du convertisseur de courant C1.

Toute la difficulté de la simulation du convertisseur à commutation forcée avec extinction par séquence de phase est liée à la commutation extrêmement rapide des thy-

ristors due à la décharge des condensateurs d'extinction. Ce phénomène exige de travailler à cet instant avec un pas d'intégration très inférieur à 1 ms.

Les figures 17–21 présentent les résultats d'un régime permanent *moteur* avec imposition d'une valeur constante pour la consigne  $n_{cons}$  du régulateur de vitesse, le tout dans le système de référence correspondant aux grandeurs nominales de la machine asynchrone.

## Conclusions et perspectives

Un nouveau logiciel à structure modulaire pour la simulation numérique en régimes stationnaires ou transitoires de réseaux électriques présentant une topologie a priori quelconque a été présenté. Ce logiciel est un outil performant et convivial d'aide à la conception, au dimensionnement et à l'exploitation de réseaux complexes de puissance pouvant



contenir des éléments à semi-conducteurs. Simsen est conçu dans un souci prioritaire de polyvalence et de convivialité. Il est évolutif dans la mesure où les procédures de définition d'un nouveau module ou de modification d'un module existant sont simples. Dans son état de développement actuel, Simsen est opérationnel pour une foule d'applications pratiques au sens des exemples présentés.

L'adjonction de modules supplémentaires (compensateurs statiques de puissance réactive, compensation série améliorée, cascade hypo-hypersynchrone, cyclo-convertisseur, etc.) ainsi que d'une interface graphique d'entrée des réseaux augmenteront encore le domaine d'application et la convivialité du logiciel.

## Références

- [1] EMTP Rule Book. Bonneville Power Administration, Portland, Oregon.
- [2] Eurostag, Software for the Simulation of Power System Dynamics. Electricité de France, Tractebel 1990.
- [3] J. Chatelain: Machines électriques. Traité d'Electricité, vol. X, 2<sup>e</sup> édition, Presses polytechniques romandes, Lausanne 1989.
- [4] H. Bühler: Convertisseurs statiques. Presses polytechniques romandes, Lausanne 1991.
- [5] H. Bühler: Electronique de réglage et de commande. Traité d'Electricité, vol. XVI, 1<sup>re</sup> édition, Presses polytechniques romandes, Lausanne 1982.
- [6] J.-J. Simond: Nachbildung eines Systems aus Synchronmaschine, Frequenzumrichter und Drehstromnetz mit Simulation instationärer Vorgänge. ETZ Archiv, Bd. 10, 1988.
- [7] A. Sapin, J.-J. Simond, B. Kawkabani: Frequency converter-fed synchronous machines. Interactive simulation system, ICEM 92.

# Simsen – ein modularer numerischer Simulator für energietechnische Systeme

## Eine neue Software erlaubt, elektrische Systeme auf dem PC zu simulieren

Im Artikel wird unter der Bezeichnung *Simsen* (simulateur numérique à structure modulaire pour systèmes énergétiques et machines électriques) eine neue Software für die numerische Simulation von elektrischen Energienetzen beliebiger Topologie vorgestellt. Die Software besteht aus einer Anzahl von Modulen, von denen jedes ein bestimmtes Element elektrischer Netze simuliert (rotierende Maschinen, mechanische Systeme, Transformatoren, Quellen, Leitungen, Lasten, statische Umformer, Regler usw.). Um ein Netz zu simulieren, wählt der Benutzer die notwendigen Module aus und verbindet sie entsprechend der Netztopologie. Die Software ist auf IBM-kompatiblen PCs oder Workstations einsetzbar.

Die Netzelemente, für die heute Software-Module existieren, sind in Figur 1 dargestellt; die Software ist für weitere Elemente jederzeit erweiterbar. Die Software modelliert die Netzelemente mit Hilfe der entsprechenden Differentialgleichungen [3, 4, 5], und ein spezieller Algorithmus generiert, entsprechend der vorgegebenen Topologie, automatisch die Netzmatrizen für das Gesamtsystem. Die Software erlaubt, die Differentialgleichungen mit variablen Integrationsschritten zu lösen, so dass auch die Zeitabhängigkeit schnell veränderlicher Grössen genau erfasst werden kann. Im Artikel werden drei Anwendungsfälle im Detail diskutiert. Im ersten Beispiel wird die Simulation einer mit 12-Puls-Umrichter gespeisten Synchronmaschine (Fig. 2) diskutiert; die Figuren 3–6 zeigen die Resultate aus der Simulation des stationären Betriebs, die Figuren 7–10 jene für das Anfahren der Maschine bei konstantem Lastmoment. In einem zweiten Beispiel wird das Verhalten eines MS-Netzes (Fig. 11) im stationären Fall und im Fehlerfall untersucht (Fig. 12–15). Im dritten Beispiel wird schliesslich das Regelverhalten einer mit Frequenzumrichter gespeisten Asynchronmaschine im Motorbetrieb (Fig. 16) analysiert; die Resultate sind in den Figuren 17–21 wiedergegeben.



## Connaissez-vous l'ETG?

La Société pour les techniques de l'énergie de l'ASE (ETG) est un *Forum national* qui s'occupe des problèmes actuels des systèmes d'énergie électrique dans le cadre global de toutes les formes de l'énergie. En tant que *société spécialisée de l'Association Suisse des Electriciens (ASE)*, elle se tient à la disposition de tous les spécialistes et utilisateurs intéressés du domaine des techniques de l'énergie. Pour de plus amples renseignements et documents, veuillez prendre contact avec l'Association Suisse des Electriciens, Seefeldstrasse 301, case postale, 8034 Zurich, téléphone 01 384 91 11.



Elektrotechnische Teile kleiner, besser und rationeller?

# Mit Ultrason® (PES, PSU) – hoch temperaturbeständig und dimensionsstabil.

Miniaturisierung heißt die permanente Herausforderung an die Konstruktion von elektrotechnischen Teilen. Sie erfordert temperaturbeständige, dimensionsstabile und rationell zu verarbeitende Werkstoffe, die den sicherheitstechnischen Anforderungen an das Brandverhalten entsprechen. Ultrason der BASF erfüllt diese Kriterien. Und zwar langfristig bei Temperaturen bis zu 190°C und kurzfristig sogar bis über 200°C. Auch dann bleiben die Teile dimensionsstabil und verziehen sich nicht. Die meisten Ultrason-Typen erreichen die sehr günstige Brandeinstufung nach UL V-0 ohne zusätzliche Brandschutzausrüstung. Selbst kompliziert geformte Teile werden aus Ultrason E (PES) und Ultrason S (PSU) verzugsfrei und rationell im Spritzguß hergestellt. Nehmen auch Sie den Dialog auf mit BASF, Ihrem kompetenten Kunststoff-Partner.

*Besser gemeinsam –*

*gemeinsam besser*

**BASF Kunststoff-Technologie**

BASF (Schweiz) AG  
Postfach 99  
CH 8820 Wädenswil/Au

**Kunststoffe**

**BASF**

BASF Kunststoffe – eines der umfassendsten Sortimente der Welt

Lupolen® PE  
Lucalen® E/A  
Lucobit® ECB  
Novolen® PP  
Oppanol® PIB  
Vinoflex® PVC  
Vinidur® VC/A  
Vinuran®  
Polystyrol PS  
Polystyrol S/B

Styroplus® S/B-Blend  
Styroblend® S/B-Blend  
Styrolux® S/B/S  
Luran® SAN  
Terluran® ABS  
Terlux® MABS  
Luran® S ASA  
Terblend® S (ASA + PC)  
Luranyl® (PPE + S/B)  
Ultramid® PA

Ultramid® T PA 6/6T  
Ultraform® POM  
Ultradur® PBT  
Ultrablend® S (PBT + ASA)  
Ultrason® E PES  
Ultrason® S PSU  
Ultrapek® PAEK  
Styropor® EPS  
Styrodur® XPS  
Neopolen® P PP-E

Elastopreg® GMT  
Palatal® UP, VE  
Palapreg®  
PUR-Rohstoffe  
PUR-Systeme  
PUR-Elastomere

® = registrierte  
Warenzeichen  
der BASF







# Messen lohnt sich !

**MEMOBOX garantiert Ihnen Sicherheit bei Entscheidungen im Netzbetrieb**




- **Bessere Netzausnutzung**
- **Überwachung der Spannungsqualität**
- **Reduktion der Energiekosten**



**Lernen Sie die MEMOBOX-Familie kennen !**

- 601: Wechselstrom
- 602: Wechselspannung
- 603: Leistung und Energie
- 604: Oberschwingungen





## Netzoptimierung:

Erkennung und Korrektur von Asymmetrien.

## Spannungsqualität:

Produktionsunterbrüche vermeiden durch Erkennung von Netzschwachstellen.

## Energiemanagement:

Erkennung und Reduktion von Leistungsspitzen.

- Langzeitmessung über mehrere Tage
- Aussagekräftige Entscheidungsgrundlagen

- Einfache Inbetriebnahme
- Klein und wartungsfrei
- Delegation der Messung

**Ja**, die MEMOBOX-Familie interessiert uns, senden Sie uns die Interaktive Computer Präsentation.

Firma: .....

Kontaktperson: .....

Abteilung: .....

Strasse: .....

PLZ/Ort: .....

Telefon: ..... intern: .....



Geschäftsantwortsendung    Invio commerciale-risposta  
Correspondance commerciale-réponse

Nicht frankieren  
Ne pas affranchir  
Non affrancare

**LEM**

### LEM Elmes AG

Systeme für die Messtechnik  
Bergstrasse 43  
CH-8805 Richterswil/Schweiz  
Tel. (..41) 01 - 784 22 22  
Fax (..41) 01 - 784 64 07

### ELMES VERKAUFS GmbH

Systeme für die Messtechnik  
Genfer Strasse 6  
D-60437 Frankfurt/Main 50  
Tel. (..49) 069 - 507 28 28  
Fax (..49) 069 - 507 14 48

### LEM Elmes AG

Systeme für die Messtechnik  
Bergstrasse 43

8805 Richterswil