

Technische Erläuterungen zu der Vollzugshilfe für Freileitungen

Autor(en): **Kegel, Reinhard / Berger, Willi**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Bulletin.ch : Fachzeitschrift und Verbandsinformationen von Electrosuisse, VSE = revue spécialisée et informations des associations Electrosuisse, AES**

Band (Jahr): **99 (2008)**

Heft 7

PDF erstellt am: **28.05.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-855843>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Technische Erläuterungen zu der Vollzugshilfe für Freileitungen

Eine Übersichtsbeschreibung

Seit Anfang 2000 müssen alle elektrischen Anlagen mit Spannungen von 1 kV und mehr in der Schweiz den Anlagengrenzwert von 1 μ T hinsichtlich der magnetischen Felder an Orten der empfindlichen Nutzung einhalten. Die Umsetzung selber erfolgt mit der im Juni 2007 publizierten Vollzugshilfe des Bundesamts für Umwelt (BAFU), die als Vollzugs-, Rechen- und Messempfehlung konkretisiert wurde und zunächst als Entwurf zur Erprobung für zwei Jahre ihre Gültigkeit besitzt. Danach erfolgt die endgültige, definitive Festsetzung.

Mit der Vollzugshilfe des BAFU [1] zur Verordnung über den Schutz vor nicht ionisierender Strahlung (NISV [2]) werden unbestimmte Rechtsbegriffe des Umweltschutzgesetzes [3] und der NISV konkretisiert, ein einheitlicher Vollzug für die Schweiz

Reinhard Kegel, Willi Berger

gefördert und eine Rechtssicherheit für Bundesbehörden und Kantone (Bauzonen) für die rechtskonforme Auslegung des Umweltrechts geschaffen. Zudem zeigen sie Anhaltspunkte für Privatpersonen und Elektrizitätsversorgungsunternehmen auf, nach denen diese die Rechtskonformität ihres wirtschaftlichen Handelns beurteilen können.

Das Zwei-Arbeitspunkt-Modell der Vollzugshilfe

Sämtliche elektrischen Anlagen werden bei Freileitungen für den sogenannten Nennstrom¹⁾ projektiert, der je nach Land gemäss den technischen Richtlinien in Abhängigkeit des Leiterquerschnitts tabelliert ist. Für die Schweiz ist der maximale zulässige Dauerstrom für Freileitungen gemäss den Leitsätzen für die zulässige Dauerstrombelastung von Leitungseilen [4] angegeben und gilt für eine Windgeschwindigkeit von 0,5 m/s und 40 °C Umgebungstemperatur. Die Vollzugshilfe enthält eine komplette Zusammenstellung für die wichtigsten Querschnitte. So lautet z.B. für Ad600²⁾ der thermische Grenzstrom 960 A pro Teilleiter. Das Seil hat dann mit den oben genannten Umweltparametern eine Seiltemperatur von etwa 80 °C.

Dieser Zustand wird in der Vollzugshilfe als massgebender Betriebszustand mit den massgebenden zulässigen Dauerstromwerten bezeichnet. Er ist die wichtigste Grösse für die Vollzugshilfe, weil sämtliche vorsorglichen Immissionen (Anlagengrenzwert) an diesen sogenannten Referenzzustand und damit auch an die Perimetergrössen gekoppelt sind. Eine messtechnische, reale Ermittlung von Immissionswerten in μ T im massgebenden Betriebszustand ist nicht möglich, da keine

Freileitung zufällig die massgebenden zulässigen Dauerstromwerte führt, die Umgebungstemperatur nicht zufällig genau 40 °C und die Windgeschwindigkeit nicht zufällig genau 0,5 m/s beträgt. Es handelt sich also beim massgebenden Betriebszustand um einen fiktiven Zustand, der sich zwar einer genauen messtechnischen Ermittlung entzieht, aber mittels eines geeigneten digitalen Rechenmodells zugänglich wird. Aus diesem Grund wurde die Vollzugsempfehlung durch eine Rechen- und Messempfehlung ergänzt.

Es stellt sich die Frage, wie man das verwendete digitale Datenmodell, das Rechenprogramm und die geometrischen und elektrischen Datensätze auf Korrektheit überprüfen kann. Dazu dient ein zweiter messtechnischer Arbeitspunkt, der zu einem beliebigen Zeitpunkt t unter realen Umweltbedingungen messtechnisch ermittelt wird. Er dient ausschliesslich dazu, die oben beschriebenen rechentechnisch ermittelten Perimeterwerte zu validieren. Damit liegt hinsichtlich des Vollzuges ein Zwei-Arbeitspunkt-Modell vor. Es berücksichtigt dabei die grossen Durchhangsunter-

	Messtechnischer Arbeitspunkt zum Zeitpunkt t (realer Arbeitspunkt)	Massgebender Referenzzustand für den Vollzug (virtueller Arbeitspunkt)
Berechnung nach dem einfachen Webs-Modell		
Betriebsstrom I_b	$I_b = \frac{1}{5} \cdot I_n = 200 \text{ A}$	$I_b = I_n = 960 \text{ A}$
Seiltemperatur ϑ_{Seil}	0,2 °C	81,5 °C
Umgebungstemperatur $\vartheta_{\text{Umgebung}}$	0 °C	40 °C
Mittlere Windgeschwindigkeit \bar{v}_{Wind}	4,0 m/s	0,5 m/s
Ergänzt durch das genauere Kirn-Modell		
Globalstrahlung	100 W/m ²	900 W/m ²
Trassenwinkel zur Nord-Richtung	90 °	90 °
Alter des Seils	25 Jahre	25 Jahre
Seil-Emissionskoeffizient	0,88	0,88
Windrichtung zur Nordrichtung	0°	0°
Seilzugspannung	170,8 N/m	96,7 N/m
Durchhang f	5,03 m	8,89 m
	oder Durchhangsermittlung f auch durch direkte Messung möglich [1]	oder massgebender Durchhang aus den Längenprofilen (siehe [1], S. 51)

Tabelle Durchhangsunterschiede bei zwei Arbeitspunkten.

Hier beträgt der Durchhangsunterschied 3,86 m. Die Rechenergebnisse wurden mithilfe des IEV-SeilTemp-Programms ermittelt. Insgesamt wird der Durchhang f durch mehr als 40 Parameter bestimmt.




Bild 1 Darstellung eines 380-kV-Tonnen-Gittermasts mit zwei Systemen und einem Erdseil. In dieser Form als Träger-Mast mit einer Höhe von 56,4 m ausgelegt.

terschiede, die in den zwei Arbeitspunkten unter Umständen bis zu 4 m betragen können.

Zur Verdeutlichung wurde ein Ad600-Seil als Teilleiter gewählt, wobei die Feldlänge $L = 500$ m betragen soll. Der erste messtechnische Arbeitspunkt wurde im Winter bei einem Betriebsstrom von $I_b = 200$ A ermittelt. Es wurde ferner unterstellt, dass keine Oberwellen vorhanden sind und die Leitung symmetrisch betrieben wird. Der reale Durchhang wird mit hoher Genauigkeit durch das erweiterte KIRN³⁾-Modell bestimmt; welches die Ermittlung von Seiltemperaturen bis zu 150 °C erlaubt und in Deutschland bezüglich der Durchleitung eine wichtige Rolle spielt.

Ist der messtechnische Arbeitspunkt zu einem Zeitpunkt t bestimmt, so wird dieser Arbeitspunkt rechnerisch komplett für einer bestimmte Stelle A: \vec{X} als effektive magnetische Gesamtflussdichte $B(\vec{X})$ nachgebildet und anschliessend mit der digitalen Modellrechnung verglichen. Ist die Differenz zwischen Messung und Rechnung kleiner als der zulässige maximale Fehler, so ist das Rechenmodell geprüft bzw. validiert. Anschliessend kann man rechnerisch im Rechenprogramm den massgebenden Be-

triebszustand einstellen, um die einzelnen Untersuchungs- und Legitimationsperimeter zu bestimmen (Tabelle Seite 39).

Der massgebende Betriebszustand

An einem realen Beispiel – einer zweisträngigen 380-kV-Leitung bei Heiter-sche zwischen Frauenfeld und Wil – soll der massgebende Betriebszustand verdeutlicht werden, weil in der Regel an dieser Stelle die meisten Fehler gemacht werden. Zu untersuchen ist ein Teilabschnitt mit einer Trasse in Tonnenausführung⁴⁾ mit einem Erdseil (Bild 1).

Bei einem 380-kV-Netz beträgt die Dreieck-Bemessungsspannung 420 kV. Diese Spannung wird definiert als diejenige Spannung U_n , die maximal 24 Stunden anliegen darf. Die entsprechende Sternspannung beträgt 242,5 kV. Grundsätzlich werden im massgebenden Betriebszustand phasenoptimierte (bzw. sanierte) Leitungen vorausgesetzt. Die Perimetergrössen sind unbedingt dreidimensional zu ermitteln. Im vorliegenden Fall (Bild 2) verläuft die 1- μ T-Iso-linie als grösste Ausdehnung in etwa 35 m Höhe.

Für einen typischen Leitungsquerschnitt ist als Nennstrom der im Anhang der Vollzugshinweise für den Querschnitt von 600 mm² (Ad600) genannte Wert von 960 A pro Teilleiter zu verwenden. Da in der Regel Zweierbündel verwendet werden, werden pro Phase also 1920 A übertragen.

Ablauf der Vollzugshilfe für Freileitungen in 5 Schritten

Schritt 1: NIS-Beurteilung eines neuen, aber bereits gebauten Leitungsabschnitts

Die Plangenehmigungsbehörde verfügt über eine Abnahmemessung (siehe [1], S. 44), und der Anlagenbetreiber erteilt den Auftrag an ein neutrales, akkreditiertes Messlabor.

Schritt 2: Messung sämtlicher Parameter

Es werden sämtliche Parameter für den ersten Last-Arbeitspunkt (P_1^* , Q_1^*) des betreffenden Leitungsabschnitts zum Zeitpunkt t^* gemessen. Die zum Zeitpunkt t^* variablen Typen sind dabei: die komplexen Ströme und Spannungen aller Phasenseile im Unterwerk bzw. in der Netzleitstelle zum Messzeitpunkt sowie sämtliche Umweltparameter, Oberwellen, Asymmetrien in den Amplituden und Phasen, mittlere Windgeschwindigkeit in der Höhe h , $\bar{v}_{Wind}(h)$, Umgebungstemperatur $\vartheta_{Umgebung}$, Windrichtung, Bö-Faktor, Bodentyp, Geländetyp, Bodenrauigkeit, massgebende Lastflussrichtung, Korrelationskoeffizient, Trassenwinkel zur Nordrichtung, Seil-Emissionskoeffizient, aktuelle Globalstrahlung, aktuel-

ler Durchhang f im Arbeitspunkt (P_1^* , Q_1^*) für die Gegenkontrolle.

Die statischen Grössen werden interferometrisch (trianguliert) vermessen: Aufpunkte der Maststandorte, Trassenrichtung, Messaufpunkt: Abstand zum untersten Seil, Höhendifferenz zum untersten Seil, Abspannabschnitte, Feldlängen, ggf. auch Topologieprüfung, Fremdquellen (Kabel, Unterwerke, andere Freileitungen usw.). Bei Transformatoren wird auch die Kennziffer der Schaltgruppe bestimmt.

Schritt 3: Digitale Modellierung der Szene und Dateneingabe

Aufstellen und Eingabe des elektrischen und geometrischen Datensatzes (variable und statische Grössen) in ein Softwaresystem für den betreffenden Leitungsabschnitt inkl. Umweltparameter, die zum Zeitpunkt t^* inkl. Lastzustand (P_1^* , Q_1^*) herrschten (rund 150 Parameter sind zu berücksichtigen). Kennzeichnung des Messaufpunkts. Die Abnahmemessung war erfolgreich, wenn Formel 1 gilt. Das digitale Rechenmodell ist damit validiert.

$$\Delta B = |B_{Mess} - B_{Mod}| < 2 \cdot \sqrt{\sum \left(\frac{U_p}{k_p} \right)^2} \quad (1)$$

Schritt 4: Ermittlung der Untersuchungs- und Legitimationsperimeter

Die Untersuchungs- und Legitimationsperimeter werden im massgebenden Betriebszustand und in der massgebenden Lastflussrichtung ermittelt (zweiter Arbeitspunkt und bei stets optimaler Phasenbelegung).

Schritt 5: Ausfüllung der Standortdatenblätter⁵⁾

Der Messbericht wird der Plangenehmigungsbehörde (EST⁶⁾) eingereicht.

Die wichtigsten Daten für den massgebenden Betriebszustand

Die wichtigsten Randbedingungen und Daten für den massgebenden Betriebszustand einschliesslich der Rechenergebnisse sind:

- Es liegt eine definierte Anlage vor.
- Die Anlage wird phasenoptimiert⁷⁾ betrieben.
- Es handelt sich um eine geänderte Altanlage, für die am 1. Februar 2000 noch keine rechtskräftige Plangenehmigung vorlag.
- Die Leitung besteht aus einem Zweierbündel mit Erdseil.
- Der Strom ist symmetrisch (in Phase und Amplitude).
- Der Strom weist keine Oberwellen auf.
- Der thermische Grenzstrom bei Ad600 beträgt 2×960 A.

- Die höchste Betriebsspannung ist 420 kV (symmetrisch).
- Die höchste Spannung Leiter–Erde beträgt 242,5 kV (symmetrisch).
- Die massgebende Lastflussrichtung ist «gleichsinnig».
- Die mittlere Windgeschwindigkeit in der Höhe h , $\bar{v}_{\text{Wind}}(h)$, beträgt 0,5 m/s.
- Die Umgebungstemperatur $\vartheta_{\text{Umgebung}}$ beträgt 40 °C.
- Der Mindestabstand zum Boden beträgt 11,3 m (LeV⁸⁾).
- Es liegt nur eine Frequenz vor (keine ICNIRP⁹⁾-Summenformel).
- Es sind laut PK 25¹⁰⁾ von Swisstopo¹¹⁾ OMEN¹²⁾ vorhanden.
- Es sind laut PK 25 von Swisstopo OKA¹³⁾ vorhanden.
- Der Untersuchungsperimeter ist ermittelt: $d = 60,9$ m links und rechts ab Leitungsachse (kann z.B. bei einsträngigem Betrieb auch ungleich sein).
- Der Legitimationsperimeter ist ermittelt: $2 \times d = 122$ m beidseits ab Leitungsachse (immer symmetrisch).
- die Sanierungsfrist beträgt 5 Jahre (maximal 7,5 Jahre).
- Die Normgrössen (DIN VDE 0848 Teil 1) werden ermittelt.
- Die ermittelten Max.-Werte für das elektrische Feld E bzw. die magnetische Induktion B innerhalb des Untersuchungsperimeters betragen am Ort des grössten Durchhangs ($h = 1$ m) für E_{Max} 1,217 kV/m und für B_{Max} 6,8 μT .

Die von Swisstopo gelieferten Pixelkarten vom Typ PK 25 können als Hintergrundbilder importiert werden. Alle Bürger, die innerhalb des Legitimationsperimeter wohnen oder Eigentum an OMEN besitzen, haben Mitwirkungsrechte nach dem Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren und das Öffentlichkeitsprinzip. Diese Rechte werden wahrgenommen durch Akteneinsicht-, Einsprache- und Beschwerderecht im Rahmen des Plangenehmigungs- bzw. des Sanierungsverfahrens.

Massgebende Lastflussrichtung und Netzleitstellen

Die massgebende Lastflussrichtung ist von grosser Bedeutung für den optimierten Betrieb einer zweisträngigen Leitung. Wird die Leitung phasenoptimiert betrieben, so verkleinert sich die magnetische Bodenflussdichte erheblich. Diese Verkleinerung betrifft die gesamte Fläche des Trassenbereichs.

In Trassenmitte wird die Bodenflussdichte von 12,5 auf 9,5 μT und in 25 m Entfernung von der Trassenmitte etwa von 9,5 auf 5 μT reduziert. Der Anlagegrenzwert




Bild 2 Korrekte Kontrolle des Untersuchungsperimeters mit der grössten Ausdehnung.

Bild 2a: Im Bild verläuft die 1- μT -Isolinie als grösste Ausdehnung in etwa 35 m Höhe über Erdoberkante. Der Perimeter d kann direkt in die 3-D-Szene eingebaut und auch angezeigt werden (Bild 2b). Bei der Bestimmung von d können die grössten Fehler gemacht werden. Die rote Isolinie gibt den Immissionsgrenzwert wieder.

Bild 2b: Der Untersuchungsperimeter wird in der Trassenrichtung überprüft, weil die grösste Ausdehnung der 1- μT -Isolinie über dem Boden liegt.

verläuft hier typischerweise in 60 m Entfernung von der Trassenmitte (Bild 3).

Wünschenswert ist natürlich, dass alle zweisträngigen Leitungen möglichst phasenoptimiert betrieben werden können. Dies ist leider nicht der Fall, wie das konkrete Beispiel eines geplanten Netzes im Oberwallis (Bild 4) zeigt. In allen Spannungsbereichen wurden nahezu alle Trassen zwar zweisträngig gefahren, jedoch nicht durch Parallelschaltung. Jeder Strang wurde unabhängig mit unterschiedlichen

Spannungsbereichen und möglicherweise auch mit unterschiedlichen Frequenzen als Gemeinschafts- oder Partnerleitungen geplant und gebaut.

Aus diesem Grund ist es wichtig, die massgebende Lastflussrichtung zu ermitteln. Sie lässt sich einteilen in einen gleichsinnigen (optimaler Fall, Minimum des Magnetfelds), einen gegensinnigen oder einen ungekoppelten Lastfluss.

Das 110-kV-Netz ist in der Hauptsache ein stark vermaschtes Netz, das 220-kV-




Bild 3 Verlauf der magnetischen Ersatzflussdichte am Ort des grössten Durchgangs quer zur Trassenachse.

Die Kurven zeigen die Magnetfelder für eine zweisträngige Standardleitung nach Bild 1, in Tonnenausführung bei 2x960 A Betriebsstrom.

Schwarze Linie: nicht phasenoptimiert; blaue Linie: phasenoptimiert, symmetrisch, optimierter Betrieb.




Bild 4 Beispiel eines Netzausschnitts im Bereich Oberwallis.

Der Netzausschnitt zeigt ein geplantes 220/380-kV-Netz im Oberwallis. Der heutige und zukünftige Netzausbau erfolgt grundsätzlich nach netztheoretischen Gesichtspunkten [5].

und das 380-kV-Netz sind gering vermaschte Netze. Im Rahmen dieser Vermaschung für Höchstspannungsleitungen können verschiedene Netzkonstellationen vorkommen, die u.a. die Lastströme innerhalb von 24 Stunden hinsichtlich der Stromrichtung mehrfach umdrehen können. Die Stromrichtung in den Phasenleitern wird letztlich durch die aktuelle Höhe der Netzspannungen bestimmt.

Mittels dem in Bild 5 dargestellten vereinfachten Ersatzschaltbild lässt sich die Stromumkehr erläutern. Demnach bestimmt die Spannungsdifferenz $\underline{U}_{N1} - \underline{U}_{N2}$ die

Richtung des Ausgleichsstroms I_d , der sich mittels Formel 2 berechnen lässt.

$$I_d = \frac{U_{N1} - U_{N2}}{\sqrt{3} \cdot jX_N} = \begin{cases} >0 \\ <0 \end{cases} \quad (2)$$

Ein einfaches elektrotechnisches Erklärungsmodell liefern die dreiphasigen Darstellungen in Bild 6.

Der Korrelationskoeffizient k sagt aus, inwieweit eine zweisträngige Leitung innerhalb eines Beurteilungszeitraums von 12 Monaten phasenoptimiert werden kann. Seine Berechnung erfolgt nach der Korrelationstheorie (Formel 3) und ist für einen

grösseren Zeitraum nur möglich, wenn eine digitale Langzeitaufnahme der Zeitreihen vorgenommen werden kann.

$$\text{Kor}(X, Y) = k = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var}(X) \cdot \text{Var}(Y)}} = \frac{\sum_i X_i \cdot Y_i}{\sqrt{\sum_i X_i^2 \cdot \sum_i Y_i^2}} \quad \text{mit } X = \begin{bmatrix} l_{1, t1} \\ l_{1, t2} \\ \vdots \\ l_{1, tn} \end{bmatrix}, Y = \begin{bmatrix} l_{2, t1} \\ l_{2, t2} \\ \vdots \\ l_{2, tn} \end{bmatrix} \quad (3)$$

Dabei gelten für die Ströme der zweisträngigen Drehstrom-Leitung folgende Zusammenhänge (Formel 4):

$$I_j(t_i) = \text{sign}(P_j(t_i)) \cdot \frac{\sqrt{3}}{3 \cdot U_{b,j}(t_i)} \cdot \sqrt{P_j^2(t_i) + Q_j^2(t_i)} \quad \text{mit } j = 1, 2 \text{ und } \forall t_i \quad (4)$$

Werden die Zeitreihen für Bahnströme gemessen, so gilt entsprechend Formel 5.

$$I_j(t_i) = \text{sign}(P_j(t_i)) \cdot \frac{\sqrt{3}}{U_{b,j}(t_i)} \cdot \sqrt{P_j^2(t_i) + Q_j^2(t_i)} \quad \text{mit } j = 1, 2 \text{ und } \forall t_i \quad (5)$$

Der Lastwinkel lässt sich dabei gemäss Formel 6 ermitteln.

$$\varphi = \arctan\left(\frac{Q}{P}\right) \quad (6)$$

Die Korrelation kann nach Pearson dann aufgestellt werden, wenn mindestens zwei intervallskalierte, quadratisch integrierbare Merkmale (Zeitreihen X und Y des Lastflusses) in Form von zwei reellwertigen Vektoren X und Y vorliegen. Der Korrelationskoeffizient k kann nur Werte zwischen -1 und $+1$ annehmen. Ist $k = \pm 1$, besteht ein vollständig positiver bzw. negativer linearer Zusammenhang zwischen den betrachteten Merkmalen, d.h. eine Phasenoptimierung ist für alle 24 Stunden möglich. Ist $k = 0$, liegt kein linearer Zusammenhang vor, und die Leitung ist für keinen Zeitpunkt optimierbar, da sie unkorreliert ist. Die Pearson-Korrelation lässt sich mittels der zwei Zeitreihenvektoren X und Y berechnen (Formel 3). Um Zufallsgrössen auszuschliessen, wäre eine langfristige Erfassung der Zeitreihen wünschenswert. Dies setzt allerdings




Bild 5 Vereinfachtes Ersatzschaltbild im Mitsystem als einfache Modellierung für die Stromumkehr.

I_d stellt den Ausgleichsstrom zwischen zwei Netzen bei zweiseitiger Einspeisung dar.




Bild 6 Darstellungen einer zweisträngigen Leitung.

Bild 6a: Gleichsinnig gekoppelte Lastflussrichtung (Parallelschaltung). Links befindet sich die Quelle bzw. die Einspeisung und rechts der Verbraucher. Die Ströme fließen lastunabhängig und immer in die gleiche Richtung. Aufgrund der Parallelschaltung ergibt diese Schaltung die Leitung mit den geringsten Immissionen. Der Korrelationskoeffizient $k = 1$, d.h. die Phasenauslöschung ist stets wirksam. I_1 und I_2 stellen komplexe Stromvektoren dar.

Bild 6b: Gegensinnig gekoppelte Lastflussrichtung. Links befindet sich die Einspeisung und rechts der Verbraucher und darunter umgekehrt. Die Ströme sind lastabhängig und fließen immer in entgegengesetzter Richtung. Dieser Trassentyp ist hinsichtlich der Feldemission nur schwer optimierbar. Der Korrelationskoeffizient $k = -0,7$, d.h., die Phasenoptimierung ist nur im abgeschwächten Masse wirksam.

Bild 6c: Ungekoppelte Lastflussrichtung. Die Ströme fließen spannungsabhängig in jedem Strang. Dieser Trassentyp ist hinsichtlich der Feldemissionen fast nicht mehr optimierbar. Die Strangströme sind im wesentlichen Ausgleichsströme mit einem Nulldurchgang für den Fall, dass die Spannung der Netze 1a und 2a identisch sind. Eine Langzeitaufnahme könnte die Möglichkeit eröffnen, nach einem speziellen cg-Verfahren¹⁰⁾ der IEV GmbH die Leitung in ein Phasenoptimum zu fahren. Der Korrelationskoeffizient $k = -0,1$, d.h., die Phasenoptimierung ist nicht wirksam.

voraus, dass eine entsprechende Speicherung der Datenmengen in der Netzleitstelle vorgenommen wird.

Soll eine Abnahmemessung zwischen zwei Knotenpunkten i und j vorgenommen werden, so ist es empfehlenswert, zeitgleich durch die Netzleitstelle den komplexen Stromvektor der Leitungen 1 und 2 gemäss Formel 7 einer zweisträngigen Leitung digital bereitzustellen. Zudem empfiehlt es sich für das Erfassen der Vorzeichenänderung der Ströme der Leitung 1 und 2, die komplexe Knotenspannung gemäss Formel 8 zeitgleich zu erfassen und auszuwerten.

$$I_i = \begin{bmatrix} I_{L1,i}(\omega) \\ I_{L2,i}(\omega) \\ I_{L3,i}(\omega) \end{bmatrix} \text{ bzw. } I_{ii} = \begin{bmatrix} I_{L1,ii}(\omega) \\ I_{L2,ii}(\omega) \\ I_{L3,ii}(\omega) \end{bmatrix} \quad (7)$$

$$U_{ij} = U_i - U_j = \begin{bmatrix} >0 \\ <0 \end{bmatrix} \quad (8)$$

Wenn die Leitungen nicht verdreht werden, muss im Rahmen der Netzbetriebsführung bei längeren Leitungen ab etwa 30 km mit erheblichen Asymmetrien in den Netzspannungen gerechnet werden. Der Grund dieser Spannungsverzerrungen liegt darin begründet, dass bei üblichen Tonnen- oder Donaumastbildern die Aufhängung nie symmetrisch erfolgt und dass damit

die resultierenden Längsimpedanzen der drei Phasen stets unterschiedliche Werte ergeben. Es lässt sich rechnerisch nachweisen, dass sich bei einer 100 km langen unverdrillten 380-kV-Freileitung Verzerrungen in den Spannungen (bei eingepprägten Betriebsströmen) von bis zu 10% ergeben.

Für Netzberechnungen darf man daher nicht mehr auf das einphasige Ersatzschaltbild im Mitsystem zurückgreifen, sondern auf die unitäre Transformation der symmetrischen Komponenten, also im Mit-, Gegen- und Nullsystem. Aus diesem Grunde sollten – wie es in fast allen europäischen Ländern üblich ist – Leitungen stets verdreht werden.

Das quasistationäre Magnetfeld

Voraussetzung für ein quasistationäres Magnetfeld ist, dass ein linearer Feldraum vorliegt, die relative Permeabilität $\mu_r \approx 1$ beträgt und mögliche induzierende Wirbelströme sowie der Erdeinfluss vernachlässigbar sind. Aufgrund des quasistationären Verhältnisses kann die Verschiebungsstromdichte $\vec{D} \approx 0$ vernachlässigt werden. Nach Maxwell gelten also die mathematischen Zusammenhänge im Zeitbereich gemäss Formel 9.

$$\begin{aligned} \nabla \times \vec{H} &= \vec{S} + \vec{D}; \quad \nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \vec{D} &= \rho; \quad \nabla \cdot \vec{B} = 0 \end{aligned} \quad (9)$$

Wird vereinfachend ein μ -tes Phasenseil durch ein Drahtsegment nachgebildet, so kann man die vektorielle komplexe Stromdichte $\vec{S}_\mu(j\omega, \vec{Y})$ als Quelle am Ort \vec{Y} betrachten, die am Ort \vec{X} die magnetische Flussdichte $\vec{B}_\mu(j\omega, \vec{X})$ induziert. Es liegt also eine nicht bijektive Abbildung vor. Mathematisch kann man diese Abbildung für alle n -Seile gemäss Formel 10 beschreiben.

$$\sum_{\mu=1}^n \vec{S}_\mu(j\omega, \vec{Y}_{\mu, 50 \text{ Hz}}) \rightarrow \sum_{\mu=1}^n \vec{B}_\mu(j\omega, \vec{X})_{50 \text{ Hz}} = \begin{bmatrix} \sum_{\mu} B_{x,\mu, 50 \text{ Hz}} \\ \sum_{\mu} B_{y,\mu, 50 \text{ Hz}} \\ \sum_{\mu} B_{z,\mu, 50 \text{ Hz}} \end{bmatrix} \quad (10)$$

Da jedes Seil eine andere Aufhängung aufweist, muss der Vektor \vec{Y}_μ entsprechend indiziert werden. Als Frequenz sollte nach den Vollzugshinweisen nur der 50-Hz-Anteil betrachtet werden, alle anderen Subharmonischen oder Oberwellen müssen unterdrückt werden.

Mit dieser Darstellung erhält man die eigentlichen Messwerte. Für den Immissionsgrenzwert lässt sich die sogenannte magnetische Ersatzgrösse über das vektorielle, konjugiert komplexe Vektorprodukt mit der euklidischen Norm gemäss Formel 11 herleiten.

$$B = \left\| \begin{pmatrix} B_x \\ B_y \\ B_z \end{pmatrix} \right\| = \sum_{\mu=1}^n \sqrt{(B_{x,\mu} \ B_{y,\mu} \ B_{z,\mu})^* \cdot \begin{pmatrix} B_{x,\mu} \\ B_{y,\mu} \\ B_{z,\mu} \end{pmatrix}} \\ = \sqrt{B_x^2 + B_y^2 + B_z^2} \quad (11)$$

Diese Grösse wird als magnetische Er-satzgrösse (englisch: resultant vector) be-zeichnet und stellt einen Effektivwert dar.

Bei einer typischen elliptischen Polarisati-on (einfrequent) kann man insbesondere messtechnisch das Minimum sowie das Maximum (der Ellipse) durch Schwenken des Magnetfeldmessgeräts ermitteln, wobei die in Formel 12 dargestellten Zusammen-hänge gelten.

$$B^2 = B_x^2 + B_y^2 + B_z^2 \quad \text{und} \\ B^2 = B_{\max}^2 + B_{\min}^2 \quad (12)$$

Um Messfehler und Fehlinterpretationen zu vermeiden, empfiehlt es sich, die Mes-sung stets mithilfe einer Fourier-Transfor-mation durchzuführen. Durch Filter-Algo-rithmen lässt sich die 50-Hz-Grundhar-monische herausfiltern, die für den rech-nerischen Vergleich genügt.

Das digitale Berechnungsmodell

Seit 1990 ist eine Vielzahl von Veröffent-lichungen über die digitalen Berechnungs-modelle erschienen. Die wichtigsten sind [6, 7, 8, 9] bzw. [10] für den Vergleich zwi-schen Rechnung und Messung.

Bei der Auswahl der Software ist darauf zu achten, dass sie über eine Klassenbiblio-thek mit allen in der Schweiz vorhandenen Mastbildern verfügt und folgende Möglich-keiten bietet:

- Einstellung der verschiedenen Umge-bungsparameter auf den massgeben-den Nennzustand und messtechnischen Zustand (siehe Tabelle auf Seite 39).
- Möglichkeit der Erstellung von Sonder-masten, wie beispielsweise Abspann-gerüst oder Kreuzmast.
- Durchgangsberechnung nach dem neuen KIRN-Modell für verschiedene Betriebszustände als zusätzliche Kon-trolle.
- Isoliniendarstellung mit genauer Vermes-sung für den Untersuchungsperimeter im dreidimensionalen Raum.
- Kartendarstellung mit Untersuchungs-und Legitimationsperimeter.
- Nachbildung des Höhenprofils durch z.B. DHM25¹⁴⁾ von Swisstopo.
- automatische Berechnung nach der ICNIRP-Summenformel.
- Automatische Berechnung der Seiltem-peratur in Abhängigkeit der Parameter.
- Korrekte digitale Nachbildung der Kenn-ziffer von Transformatoren (z.B. Dyn5¹⁵⁾).

- Automatische Berücksichtigung der Leitsätze für die zulässige Dauerstrom-belastung von Leitungsseilen sowie Be-triebsspannungen.
- Angabe der Mindestabstände Seil-Boden gemäss der Vollzugshilfe.
- Nachbildung der massgebenden Last-flussrichtung.
- Darstellung der massgebenden Grenz-werte durch dreidimensionale Hyper-flächen.

Diese Aufzählung beschreibt nur die wichtigsten Punkte, um den Vollzug korrekt und mit geringen Abweichungen durchfüh-ren zu können. In den letzten Jahren wur-den vielfältige Kontrollberechnungen bzw. Messungen durchgeführt und durchschnitt-lich Abweichungen von bis zu ±5% fest-gestellt. Die meisten Fehler wies in der Regel das verwendete Datenmodell auf.

Referenzen

- [1] BAFU: Vollzugshilfe zur NISV – Vollzugs-, Rechen- und Messempfehlung. www.bafu.admin.ch.
- [2] BUWAL: Verordnung über den Schutz vor nicht ionisierender Strahlung. SR 814.710.
- [3] BAFU: Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutz-gesetz). SR 814.01.
- [4] SEV: Leitsätze für die zulässige Dauerstrom-belastung von Leitungsseilen. SEV Nr. 198/ A1.1960 und 198.1952.
- [5] BFE: Erläuternder Bericht zum SÜL/PGV-Ver-fahren. S. 41.
- [6] R. Kegel, M. Mucheier, S. Basche: Rechner-gestützte, EMV-gerechte Planung und Pro-jektierung von Freileitungs-, Sammelschienen-und Kabeltrassen. Elektrie, Bd. 50, Berlin, 1996, Heft 4/5/6/7/8 S. 183–195.
- [7] R. Kegel, M. Mucheier, S. Basche: Computer-Aided Planning and Construction of Overhead and Underground Lines in Accordance with EMC – the annual review of research on bi-ological effects of electric and magnetic fields from the generation, delivery and use of electricity. W/L Associates LTD., San Antonio Texas, USA, November 1996.
- [8] R. Kegel: Messung, Berechnung und Dar-stellung elektrischer und magnetischer Felder im Nahbereich von Freileitungen. In: Aktuelle Probleme des Freileitungsbaues, Leitungs-baus. Fachtagung vom 19./20. Mai 1994 in Dresden.
- [9] A. Killaitis: Die Berechnung elektromagneti-scher Felder mit Copperfield. WEKA-Praxis-handbuch: Elektromagnetische Verträglich-keit., Kap. 15.7, WEKA-Verlag, 2001.
- [10] R. Kegel: Vergleichsbeispiele: Rechnung ver-sus Messung. IEV-Journal, Info-Heft 01/2006 S. 7. www.iev.ch.

Angaben zu den Autoren

Prof. Dr.-Ing. **Reinhard Kegel** ist seit 1990 Pro-fessor für Energieversorgung und EMV an einer norddeutschen Hochschule und Hauptgesellschaf-ter der Firma IEV GmbH in Lüneburg, Deutschland. Seit dieser Zeit wurden von der IEV GmbH mehrere wissenschaftliche Feldberechnungsprogramme für elektrische Anlagen über 1 kV entwickelt, seit 1998 auch speziell für die NIS-Verordnung. Mit dieser Software (Copperfield) können extrem magnetfeld-arme Freileitungen und Transformatorenstationen dreidimensional konstruiert, gebaut und auf Ein-haltung der NISV geprüft werden. iev@iev.de, Institut für Elektromagnetische Verträglichkeit – IEV GmbH (www.iev.ch, www.iev.de), D-23562 Lüneburg

Dipl. El.-Ing. HTL **Willi Berger** arbeitet seit 1998 als Leiter Inspektionen/Beratung bei Electrosuisse. willi.berger@electrosuisse.ch, Electrosuisse, 8320 Fehraltorf

¹⁾ Wird auch als thermischer Grenzstrom oder zulässiger Dauerstrom bezeichnet.

²⁾ Ad600: Aldrey-Seil (Alu mit 0,5% Silizium und 0,5% Magnesium) mit Querschnitt 600 mm².

³⁾ KIRN: Prof. Herbert Kirm hat im Rahmen einer Studie zwischen 1985 und 1987 in enger Zusammenarbeit mit den ehemaligen Badenwerken AG das Thema «Die Be-stimmung der Temperatur von Freileitungsseilen» am Ins-titut für Rationelle Energieanwendung der FH Karlsruhe untersucht.

⁴⁾ Tonnenausführung: Die Tonnenausführung ist in der Schweiz eine gängige Traversenform, die in den Auf-hängepunkten einer Tonne ähnelt. Weitere Typen: Do-nau-, Einebene- und Tannen-Form.

⁵⁾ Die Standortdatenblätter sind unter www.bafu.admin.ch/elektromog/01100/01108/04391/index.html zu fin-den.

⁶⁾ ESTI: Eidgenössisches Starkstrominspektorat.

⁷⁾ Phasenoptimiert: Wenn bei einer zweisträngigen Lei-tung beide Stränge möglichst lange gleichsinnig und mit nahezu gleichen Strömen gekoppelt sind und die sechs Phasenleiter «ausgekreuzt» sind.

⁸⁾ LeV: Verordnung über elektrische Leitungen (Leitungs-verordnung, LeV), SR 734.31.

⁹⁾ ICNIRP: International Commission on Non-Ionizing Ra-diation. Internationale, unabhängige Kommission für den Schutz vor nicht ionisierender Strahlung.

¹⁰⁾ PK 25: Pixelkarte mit Massstab 1:25 000.

¹¹⁾ Swisstopo: Bundesamt für Landestopografie, www.swisstopo.admin.ch.

¹²⁾ OMEN: Orte der empfindlichen Nutzung (z.B. Wohn-zimmer, Schlafzimmer, Kinderzimmer, Kinderspielplätze, Schulräume, ständige Arbeitsräume).

¹³⁾ OKA: Orte für den kurzfristigen Aufenthalt (z.B. Auto-garagen, Treppenhäuser, Kirchen, Balkone).

¹⁴⁾ DHM25: Digitales xyz-Höhenmodell im Massstab 1:25 000. Ein Datensatz, welcher die dreidimensionale Form der Erdoberfläche ohne Bewuchs und Bebauung beschreibt.

¹⁵⁾ Dyn5: Der Sternpunkt ist bei vollem Aussenleiterstrom belastbar.

¹⁶⁾ cg-Verfahren: Wird auch als Verfahren der konjugier-ten Gradienten bezeichnet (engl. conjugate gradients); eine numerische Methode zur iterativen Lösung gross-er Gleichungssysteme. Dieses Verfahren wird speziell bei Optimierungsverfahren angewendet.


Résumé

Explications techniques sur l'aide à l'exécution pour lignes aériennes

Descriptif synoptique. Depuis le début de l'an 2000, toutes les installations élec-triques présentant des tensions de 1 kV et plus doivent respecter en Suisse la valeur li-mite d'installation de 1 µT pour les champs magnétiques en des lieux à utilisation sensible. La mise en œuvre se fait avec l'aide à l'exécution de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) publiée en juin 2007, concrétisée comme recommandation d'exécution, de calcul et de mesure et qui sera valable pour deux ans comme projet à l'essai. Puis suivra la version finale et définitive.

Hydro Power

POWERTAGE
Zürich, 3. - 5. Juni 2008



focus on performance

Know how von Grosskraftwerken zum Nutzen von Kleinwasserkraft

Für Hochdruckanlagen wurde schon vor Jahren ein Konzept mit standardisierten Pelton-turbinen entwickelt, das ein breites Einsatzgebiet abdeckt und einen wirtschaftlichen Ausbau von kleinen Wasserkraften ermöglicht. Als Grundlage dienen Kenntnisse und Erfahrungen, die durch intensive Forschungs- und Entwicklungsarbeiten für Grosswasserkraftwerke gewonnen wurden. Die Compact Pelton Turbinen in horizontaler und vertikaler Bauweise werden für einen Fallhöhenbereich von 60 bis 1.000 m bei Leistungen von ca. 50 kW bis 15 MW eingesetzt.

Gerne arbeiten wir auch für Sie die wirtschaftlichste Lösung aus.

We focus on the best solution – from water to wire.

VA TECH HYDRO AG
Oberrauerstrasse 4
CH-6010 Kriens, Switzerland
Tel.: +41/41 329-5111
Fax: +41/41 329-51124

contact@vatech-hydro.ch
www.vatech-hydro.com

VATECH HYDRO

ANDRITZ

Qualität, die verbindet.

a BBC GROUP company



Powerstage, Zürich
3.-5. Juni 2008
Halle 6, Stand J10-12

Wir freuen uns, Sie an den Powertagen in Zürich zu begrüßen. Gerne stellen wir Ihnen die Cellpack Power Systems vor: Ihre neue Powerverbindung der Schweiz aus Cellpack Electrical Products, Huser+Peyer und Stationenbau-Rutschmann. www.cellpack.com

CELLPACK
Power Systems

CELLPACK
Electrical Products

HP
Huser+Peyer AG Energietechnik

stationenbau
rutschmann