

Blockheizkraftwerk im Kunstmuseum Basel

Autor(en): **[s.n.]**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Schweizer Ingenieur und Architekt**

Band (Jahr): **99 (1981)**

Heft 3

PDF erstellt am: **06.05.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-74412>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.


Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.


Blockheizkraftwerk im Kunstmuseum Basel

Der Energiepolitik kommt heute eine sehr grosse Aktualität zu. Vor dem Hintergrund der sich verknappenden Energiereserven werden allenthalben Studien und Konzepte erarbeitet, wie einerseits Energie eingespart werden könnte und wie andererseits die zukünftige Energieversorgung durch das Hinzufügen von *neueren, alternativen Techniken* auf eine breitere Basis gestellt werden könnte. Eine wichtige Stellung nimmt in allen diesen Konzepten die sog. *Wärme-Kraft-Koppelung* ein. Diese strebt an, den Umwandlungsprozess von Primärenergie (heute zur Hauptsache Erdöl und Erdgas) zu Wärmeenergie optimal zu führen. Das Ziel wird erreicht durch die Erzeugung von hochwertiger Kraft (in Form von Antriebsenergie oder Elektrizität) mit einer Verbrennungsmaschine und die Ausnutzung der gleichzeitig anfallenden Wärme. Da für reine Wärmeanwendungen heute etwa 50 Prozent der Primärenergie verwendet wird, ist das Potential für die Anwendung der Wärme-Kraft-Koppelung sehr gross. Schon bisher ist diese Technik im industriellen Bereich und bei der Fernwärmeversorgung im grossen Massstab angewendet worden. Die neuere Entwicklung führt nun zum Einsatz analoger Techniken im kleineren Massstab zur Deckung des Komfortwärmebedarfs in Gebäuden. Die erzeugte Elektrizität wird zum Teil im selben Gebäude für Beleuchtung usw. gebraucht, etwaige Überschüsse oder Mankos müssen vom öffentlichen Stromversorgungsnetz ausgeglichen werden. Generell wird unter Vermeidung der Übertragungsverluste auf Hochspannungstransportleitungen *direkt in das Niederspannungs-Verteilnetz* eingespiesen. Solche Systeme sind heute zur Betriebsreife ausentwickelt und werden unter dem Namen Blockheizkraftwerke am Markt angeboten. Im Kunstmuseum Basel wurde zum ersten Mal in der Schweiz diese neue Technik eingebaut.


Es sind hier zwei Blockheizkraftwerk-Moduln, bestehend aus je einem *Erdgas-Motor mit angeflanschem Generator* aufgestellt. Die elektrische Leistung beträgt 90 kW je Modul und gleichzeitig können aus dem Motor-Kühlwasser und aus einem Abgas-Wärmetauscher 140 kW Wärme für die Raumheizung gewonnen werden. Mit beiden Moduln kann der Wärmebedarf bis zu einer Aussentemperatur von etwa 5°C gedeckt werden. Der erzeugte Strom wird zur Deckung des eigenen Bedarfs wie Beleuchtung, Lifts usw. gebraucht, und die eventl. Überschüsse werden ans



Flussdiagramm. Klassische Energieversorgung, Wärmeversorgung mit konventionellem Heizkessel



Flussdiagramm. Totalenergieanlage, Wärme- und Stromerzeugung mit Wärme-Kraft-Koppelung durch Blockheizkraftwerk



Blick in die Heizanlage des Basler Kunstmuseums


Netz abgegeben. Bei tieferen Temperaturen wird automatisch ein erdgasbefeuerter Spitzenkessel dazugeschaltet. Als Besonderheit werden in der Anlage im Kunstmuseum nicht die sonst üblichen Asynchrongeneratoren sondern *Synchrongeneratoren verwendet*. Sie erlauben, bei Ausfall des elektrischen Versorgungsnetzes, einen *Notstrombetrieb* aufrechtzuerhalten. Die dabei entstehende Wärme wird ans Heizungssystem abgegeben. Wenn ein solcher Notfall im Sommer auftritt, ist natürlich die Aufnahmefähigkeit des Heizungssystems beschränkt, und der Notstrombetrieb lässt sich nur während einer beschränkten Dauer durchführen.

Verbrennungsmotoren sind lärmintensive Maschinen. Es müssen spezielle Massnahmen zur *Eindämmung des Lärmpegels* getroffen werden. Im Kunstmuseum wurde jeder Modul mit einer eigenen *Schalldämmkapsel* versehen. Zur Zuführung der Verbrennungsluft ist diese Kapsel an das Lüftungssystem angeschlossen. Die mit dieser Disposition erreichten Resultate sind sehr gut. Schon in der Heizzentrale liegt das Raumgeräusch angenehm tief, und im direkt über der Heizzentrale liegenden Bildersaal ist die Heizung nicht mehr zu hören.

Die wichtigsten *Auslegungsdaten* der Anlage im Kunstmuseum lauten wie folgt:

Wärmebedarf	ca. 1700 MWh/a
Strombedarf Okt.-Mai	ca. 300 MWh
Betriebszeit 1. Motoraggregat	5300 h/a
Betriebszeit 2. Motoraggregat	3700 h/a
Wärmeerzeugung beide Aggregate	1400 MWh/a
Stromerzeugung beide Aggregate	810 MWh/a
Wärmeerzeugung Spitzenkessel	300 MWh/a

Das entsprechende Energieflussbild kann mit dem Energieflussbild bei der klassischen getrennten Wärme- und Stromversorgung verglichen werden. Der Primärenergieeinsatz wird bei der Lösung mit Wärme-Kraft-Koppelung um 32 Prozent und die Verluste um 75 Prozent gesenkt. Zu beachten ist allerdings, dass die abgeführte *Rauchgasmenge* am Standort des Blockheizkraftwerkes höher ist, da ja auch Strom mit-erzeugt wird. Dagegen fallen die entsprechenden Emissionen am Standort des thermischen Kraftwerkes weg. Durch Verwendung des umweltfreundlichen Brennstoffs *Erdgas* in der Anlage des Kunstmuseums wird hier der Schadstoffausstoss minimal gehalten.




Heizwasserführung der BHKW-Anlage. Es wird die Abwärme aus Abgas, Kühlwasser und Schmieröl genutzt.

Die *Mehraufwendungen* bei der Umstellung der Heizzentrale des Kunstmuseums durch den Einbau des Blockheizkraftwerkes betragen etwa Fr. 500 000.—.

Das Blockheizkraftwerk hat Anfang Oktober 1980 den normalen Heizbetrieb aufgenommen. Es sind bis jetzt nur geringfügige Störungen aufgetreten, die zum Teil auch auf die noch nicht ganz optimale Einregulierung zurückzuführen sind. Wegen dem noch nicht reibungsfrei eingespielten Service wurden aber dadurch doch einige Ausfallstunden verursacht, so dass der Spitzenkessel 260 h in Betrieb stehen musste. Die Motoren-Module liefen während diesen anderthalb Monaten zusammen 520 h und lieferten 73 MWh Strom ins Netz der Industriellen Werke Basel, während vom Netz nur 4 MWh bezogen werden mussten. In früheren Vergleichsperioden betrug der Strombezug jeweils etwa 48 MWh. Die Hochrechnung dieser Werte der ersten Betriebszeit auf eine ganze Heizperiode lässt erwarten, dass die bei der Auslegung errechneten Zahlen erreicht werden können.

Die Heizzentrale des Kunstmuseums bietet noch die *Ausbaumöglichkeit* für ein drittes Motor-Aggregat, wobei die



BHKW-Modul in Schallschutzkabine

Nebenaggregate bereits für diese dritte Maschine ausgelegt sind. Damit liessen sich dann weitere in der Nähe liegende Gebäude über eine Fernleitung mit Wärme versorgen. Im Moment wird untersucht, ob sich die ohnehin zu ersetzenden Heizungen des Antikenmuseums und des Zivilstandsamtes vom Blockheizkraftwerk des Kunstmuseums her speisen liessen.