**Zeitschrift:** Bulletin technique de la Suisse romande

**Band:** 101 (1975)

Heft: 3

**Artikel:** Installations sanitaires et installations spéciales apparentées

Autor: Tanniger, Henri

**DOI:** https://doi.org/10.5169/seals-72542

# Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

# **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

# Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

**Download PDF: 28.11.2025** 

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

L'énergie est répartie pour les différents besoins comme

Alimentation du front est 1 580 000 kcal/h à 110°C Alimentation des installations 455 000 kcal/h à 90°C statiques du front sud Alimentation des productions d'eau chaude 215 000 kcal/h à 110°C Alimentation des batteries de préchauffage des monoblocs du front sud 980 000 kcal/h à 90°C Alimentation des postchauffage des éjecto-convecteurs du 770 000 kcal/h à 50°C front sud

Le front Est ayant sa propre sous-station alimentée comme on l'a vu ci-dessus depuis le front Sud pour 1 580 000 kcal/h qui se répartissent comme suit :

Alimentation des installations statiques front est 171 000 kcal/h à 90°C Alimentation pour production d'eau 44 000 kcal/h à 110°C chaude Alimentation des batteries de préchauffage des monoblocs du 1 120 000 kcal/h à 90°C front est Alimentation des postchauffages des éjecto-convecteurs du front est 245 000 kcal/h à 50°C

Les puissances ci-dessus tiennent compte des pertes et des coefficients de simultanéités.

Les régulations de tous ces circuits sont effectuées par un système pneumatique « Johnson Control » en fonction des situations climatiques extérieures et des résultats à obtenir.

### Source de froid et répartition

Le froid est fourni par deux turbo-compresseurs York de 700 000 frigories chacun débitant de l'eau glacée à +6°C. Ces machines sont équipées, côté condensateur, par deux tours de refroidissement à ruissellement Desco.

Les turbo-compresseurs se trouvent au 2e sous-sol du front sud et alimentent un collecteur principal situé au 1er sous-sol et ce au travers de vannes de régulation et pompes adaptant leurs fonctionnements en fonction des besoins frigorifiques du moment.

L'énergie est répartie pour les différents besoins comme suit:

Alimentation monoblocs du front sud 515 000 frig/h à 6°C Alimentation postrefroidissement des 192 000 frig/h à 12°C éjecto-convecteurs du front sud

Le front est ayant sa propre sous-station alimentée comme on l'a vu ci-dessus depuis le front sud pour 693 000 frig/h, qui se répartissent comme suit :

Alimentation des monoblocs 640 000 frig/h à 6°C du front est Alimentation postrefroidissement des éjecto-convecteurs du front est 52 340 frig/h à 12°C

Communauté de travail des installations de chauffage et climatisation, Chauderon c/o Boulaz SA Rue de Genève 44 1004 Lausanne

# Installations sanitaires et installations spéciales apparentées

par HENRI TANNIGER, Epalinges

### **Programme**

De par leurs destinations multiples, les alimentations en eau froide, eau chaude et gaz de ville des immeubles de Chauderon sont divisées en deux groupes :

- Alimentation des équipements sanitaires, chauffage et climatisation de base, mis à disposition par le maître de l'ouvrage aux locataires, ainsi que des équipements d'entretien.
- Alimentation des équipements complémentaires appropriés aux besoins spécifiques des différents locataires.

Si le 1er groupe a été défini dès le début et est pratiquement invariable, le second est fonction des désirs des locataires.

Les gros consommateurs, tels que cafés-restaurants, cafés, etc., sont localisés dans des secteurs bien délimités (zone

## Principe de distribution

Dès son entrée, l'alimentation en eau est partagée en trois groupes décomptés séparément :

- Front sud : eau froide sanitaire, eau chaude générale, arrosages, incendie, chauffage et eau glacée.
- Front est: eau froide sanitaire, incendie.
- Climatisation: humidification, tours de refroidissement.

Les groupes de décompte S.I. sont situés dans la centrale technique. En outre, la centrale contient (fig. 16):

- les organes d'alimentation du front sud ;
- les producteurs d'eau chaude ;
- les traitements d'eau :
- les organes d'alimentation des circuits chauffage et eau glacée;
- les organes d'alimentation des appareils de climatisation.

La sous-station (front est) comporte (fig. 17):

- les organes d'alimentation du front est ;
- les organes d'alimentation du centre commercial (départs en attente - réserves).

L'eau froide est distribuée en quatre pressions :

- Pression directe: incendie, climatisation.
- Pression stabilisée: service d'eau chaude, circuits chauffage et eau glacée, arrosages.
- Haute pression: installations sanitaires supérieures au niveau Chauderon.
- Basse pression: installations sanitaires inférieures au niveau Chauderon.

L'eau chaude est distribuée en trois pressions :

- Pression stabilisée : sous-station (front est).
- Haute pression : installations sanitaires supérieures.
- Basse pression : installations sanitaires inférieures.

Le gaz de ville est distribué par :

- 2 colonnes dans le front sud;
- 1 colonne dans le front est;
- 1 prise à disposition d'une cuisine de restaurant.




Fig. 16. — Front sud: vue partielle des batteries de distribution.




Fig. 17. — Front est: distribution et liaison en tunnel avec la centrale nord.

# Traitements d'eau

# Adoucissement

L'eau pour l'alimentation du service d'eau chaude et les circuits de chauffage et d'eau glacée est préalablement adoucie par un échangeur d'ions à deux colonnes.

### Conditionnements

L'eau adoucie destinée au service d'eau chaude est conditionnée contre la corrosion.

L'eau adoucie destinée aux circuits chauffage et eau glacée est conditionnée contre la corrosion et les gaz.

L'eau brute alimentant les tours de refroidissement est conditionnée contre la formation d'algues. Vu le choix des humidificateurs (du type à ruissellement), un traitement d'eau n'est pas nécessaire.

### Production d'eau chaude

La production d'eau chaude est assurée par deux boilers chauffés par eau surchauffée urbaine.

Ces deux appareils peuvent fonctionner en parallèle, en série ou chacun indépendamment.




Fig. 18. — Panneaux en aggloméré avant le montage des installations sanitaires.




Fig. 19. — Panneaux en aggloméré avec les installations sanitaires montées, vus de l'arrière.

# Disponibilités

Les conduites d'eaux et gaz sont surdimensionnées dans toutes les zones où l'extension des installations est possible.

### Zone sanitaire des bureaux

L'emploi de parois en fibres de bois aggloméré a permis un prémontage rationnel et très précis des tuyauteries sanitaires.

L'épaisseur des panneaux correspond aux sollicitations dues aux poids des appareils suspendus ainsi qu'aux contraintes de l'isolation phonique (fig. 18 et 19).

Au front sud, l'accès par l'arrière des panneaux était absolument libre pour le montage, la fermeture s'opérant ultérieurement au moyen de cloisons mobiles métalliques.

Au front est, les panneaux servaient de doublage devant les murs de béton. Les installations ont été fixées au béton avant la pose des panneaux.

Les parois étaient déjà revêtues de stratifié au moment de la pose. Les percements sur gabarit permirent la pose et les raccordements de la robinetterie, des appareils et portillons en une seule opération, à titre définitif.

Adresse de l'auteur : Henri Tanniger Ch. des Croisettes 10 1066 Epalinges