**Zeitschrift:** Ingénieurs et architectes suisses

**Band:** 113 (1987)

**Heft:** 26

**Artikel:** Gare de Genève-aéroport: les installations techniques

Autor: Rigot, Hubert

**DOI:** https://doi.org/10.5169/seals-76463

# Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

# **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

# Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

**Download PDF: 21.11.2025** 

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

# Les installations techniques

par Hubert Rigot, Genève





# 1. Généralités

Toutes les études de conception pour les installations techniques de la gare ont été conduites en étroite collaboration avec la Direction des travaux CFF à Genève et les services spécialisés des CFF à Berne. La conception architecturale et, notamment, la protection solaire de la partie en superstructure ont fait l'objet de nombreuses études avec les architectes. Mentionnons l'installation d'un pare-soleil important dans le grand hall côté soleil couchant.

Cet écran joue le double rôle de protection solaire et de diminution de l'éblouissement.

En ce qui concerne les installations techniques, le système de ventilation est à débit variable et s'adapte constamment à l'état de charge du bâtiment.

Les charges internes (éclairage, équipement et passagers) étant très variables, tout le système de ventilation est conçu pour s'adapter à l'état instantané des besoins. Les installations de régulation ont dû être très développées pour un supplément d'investissement minime.

Les installations de récupération d'énergie sont particulièrement importantes et comprennent:

- des récupérateurs à plaques pour la station de charge des batteries;
- des récupérateurs rotatifs pour les commerces;
- des récupérateurs à batterie pour les cuisines des restaurants;
- différents systèmes de roulement pour les locaux CFF.

Les groupes frigorifiques sont équipés également d'installations de récupération. Tous les groupes frigorifiques ont une récupération sur la désurchauffe, et l'un des groupes a une récupération sur la chaleur de condensation.

Notons également que la galerie marchande doit être mise en surpression à l'arrivée de chaque train pour éviter les courants d'air et la propagation de la limaille de fer des sabots de frein lors du freinage dans le bâtiment.

# 2. Chauffage

La fourniture de chaleur est assurée par le réseau à distance de la centrale thermique du Lignon des SI de Genève.

La température de ce réseau d'eau surchauffée est de 130°C en été, diminuant jusqu'à 90°C en mi-saison. Ce raccordement a l'avantage de supprimer tout point d'émission de fumée qui pourrait être dangereux pour la sécurité aérienne. La galerie marchande est tempérée par un chauffage de sol à rayonnement. Ce système de chauffage a l'avantage de supprimer l'inconvénient des sols froids. En effet les quais situés au niveau inférieur peuvent avoir en hiver des températures de l'ordre de 0°C.

Les différentes batteries de chauffe des monoblocs de ventilation sont alimentées par des distributions selon le système Tiechelmann. Le problème des distributions horizontales très importantes a pu être résolu grâce à la création d'une galerie technique qui s'intègre au niveau des quais.

# 3. Ventilation, climatisation

Les monoblocs de traitement de l'air sont répartis dans cinq centrales techniques et assurent la ventilation des locaux suivants:

### a) Hall de gare et galerie marchande

Les installations à débit d'air neuf et à débit d'air pulsé variables sont destinées à maintenir les niveaux «Arrivée» et «Départ» en surpression, par rapport au niveau des quais, lors de l'entrée des trains en gare. A cet effet, le pourcentage d'air frais, réglé en fonction des conditions de pulsion, passe à 100%. Les régulateurs terminaux à débit variable sont ouverts au maximum par un signal CFF annonçant l'entrée d'un train.

### b) Commerces

Les installations travaillent à 100% d'air neuf afin de répondre aux exigences, notamment en matière d'hygiène, pour n'importe quel type de surface commerciale. Elles sont équipées de systèmes rotatifs de récupération. Des platines de commande individuelles permettent d'isoler chacune des surfaces. L'air repris est aspiré par faux plafonds en dépression, au travers des luminaires.

### c) Bureaux et locaux techniques CFF

Les installations à débit d'air neuf et à débit d'air pulsé variables sont réglées en fonction des besoins. L'air repris est aspiré dans le vide des faux plafonds au travers des luminaires. Des batteries de récupération à eau glycolée disposées sur l'air évacué permettent de transférer l'énergie résiduaire aux systèmes de ventilation des halls de gare.

# d) Station de charge

Les installations sont à 100 % d'air neuf et à débit d'air pulsé variable. Le système est équipé d'un récupérateur d'énergie à plaques. Le débit d'air pulsé et extrait est réglé en fonction du courant de charge des accumulateurs.

### e) Locaux sanitaires

Chaque installation est équipée de batteries de récupération d'énergie à eau glycolée. Cette énergie est transmise selon les réseaux hydrauliques aux systèmes de pulsion dans les halls ou restaurants.

# f) Restaurants et cuisines

L'appareil de traitement d'air multizone permet de contrôler individuellement la température dans les différents secteurs alimentés.

Les hottes de cuisine sont équipées de batteries de récupération d'énergie.

# 4. Production de froid

La production d'eau glacée est assurée par trois groupes frigorifiques à compresseurs à pistons. La chaleur de condensation est rejetée vers l'extérieur par des condenseurs évaporatifs.

L'une des unités est munie d'un condenseur à eau pour la récupération en mi-saison et en été de l'énergie de condensation. Cette récupération est réalisée par le fonctionnement en parallèle des condenseurs à eau et à air.

En outre, les groupes sont munis de désurchauffeurs pour la production d'eau chaude de consommation.

## 5. Sanitaires

#### a) Eau chaude

Un ballon d'eau chaude de 6 m³ assure la récupération d'énergie. La production d'eau chaude est assurée à partir de deux bouilleurs. L'eau est distribuée à 55°C pour les cuisines des restaurants et 45°C pour la partie administrative et les commerces.

Les appareils isolés équipés en eau chaude aux niveaux des quais et du tribagages sont alimentés par des petits bouilleurs électriques indépendants.

Chaque commerce est prévu équipé d'une alimentation en eau chaude et en eau froide avec compteurs divisionnaires.

# b) Ecoulements des eaux usées

Les eaux usées sont prévues écoulées gravitairement jusqu'au niveau du plafond des quais.

Un réseau de canalisations noyé dans la dalle du niveau «Arrivée», avec regard d'attente, doit permettre le raccordement des écoulements des commerces.

Depuis le niveau des quais, tous les écoulements sont prévus raccordés sur cinq stations de pompage réparties le long du tunnel. Ces stations reprennent également une partie du drainage.

### c) Eaux pluviales

Les eaux sont intégralement écoulées gravitairement.

### d) Incendie

Le réseau incendie comporte une alimentation en boucle raccordant les armoires «Feu» disposées au centre de chaque quai et une alimentation générale des armoires «Feu» des autres niveaux. Des colonnes sèches à CO<sub>2</sub> sont installées et sont alimentées par camion en cas d'incendie. Elles sont disposées à la hauteur des trains.

### 6. Conclusion

La volonté du maître de l'ouvrage d'obtenir un bâtiment à haute performance énergétique s'est traduite tout au cours des études par une excellente émulation entre les architectes, les ingénieurs-conseils, les ingénieurs CFF et les entreprises.

Adresse de l'auteur: Hubert Rigot Rigot + Rieben SA 7, av. Vibert 1227 Carouge-Genève

# Installations électriques à courant fort

par Paolo Della Martina, Genève

# 1. Alimentation en énergie électrique

L'alimentation en énergie électrique d'un ouvrage public aussi important que la gare de Genève-Aéroport et la distribution de cette énergie ont été réalisées à l'aide de solutions qui, tout en étant économiques, sont parfaitement fiables. De plus, la puissance installée et la distribution peuvent être adaptées facilement aux modifications susceptibles d'intervenir à l'avenir, en particulier dans les zones réservées aux commerces.

Généralement, l'alimentation d'un bâtiment par le réseau (18 kV) des Services Industriels de Genève (SIG) se fait au moyen d'une seule cabine de transformation moyenne tension/basse tension.

Dans le cas de la gare, compte tenu de sa configuration linéaire et de ses dimensions, deux cabines de transformation ont été installées (voir plan général de disposition). Cela permet d'amener l'énergie sous une moyenne tension de 18 kV près des points de grande consommation et ainsi de réaliser une économie, par rapport à une distribution en basse tension, qui aurait exigé des câbles nettement plus gros que ceux installés.

Le système à deux cabines améliore également la sécurité de fonctionnement en évitant qu'un accident ne conduise à l'absence totale d'énergie dans le bâtiment. Chaque cabine peut être équipée de trois transformateurs 18 kV/380 V, 1000 kVA; actuellement deux transformateurs seu-