Zeitschrift: Energeia : Newsletter de l'Office fédéral de l'énergie

Herausgeber: Office fédéral de l'énergie

Band: - (2010)

Heft: 3

Artikel: Routes à courant alternatif et autoroutes à courant continu

Autor: [s.n.]

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-642713

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 04.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch



Les lignes de transport constituent le pilier central de l'approvisionnement électrique. Il existe deux systèmes: le transport de courant alternatif et celui de courant continu. Le débat sur les avantages et inconvénients des deux solutions remonte à l'époque de l'électrification.

Quand l'éléphant de cirque Topsy mourut d'une charge de courant alternatif, Thomas Edison avait déjà perdu la «War of Currents» (en français, guerre des courants). L'équipe de l'inventeur américain fixa cette «électrocution» sur pellicule pour montrer les dangers du courant alternatif. La campagne macabre de 1902 fut sans doute la dernière tentative pour empêcher la percée du transport de courant alternatif comme solution technique standard aux Etats-Unis. Aux débuts de l'électrification, la tension continue d'Edison était encore la règle. Mais en 1896 déjà, son rival George Westinghouse réussit à faire accepter le système de tension alternative selon les travaux de Nikola Tesla. Jusqu'à aujourd'hui, l'approvisionnement énergétique repose principalement sur le courant alternatif ou la tension alternative, et cela pour une bonne raison: «La tension alternative se transforme facilement en niveaux de tension supérieurs. Ainsi, lors du transport d'électricité, les pertes sont relativement faibles», commente Thilo Krause de l'Institut pour le transport de l'énergie électrique et la technique haute tension de l'EPF de Zurich. En effet, à chaque transport, une partie de l'énergie électrique se trans-

INTERNET

Institut pour le transport de l'énergie électrique et la technologie haute tension de l'EPF de Zurich: www.eeh.ee.ethz.ch

Lecture conseillée sur la «guerre des courants»: Empires of Light (Jill Jonnes, 2003, en anglais seulement) forme en d'autres formes énergétiques, par exemple en chaleur, et est ainsi perdue pour une autre utilisation. «Plus l'intensité du courant électrique est forte, plus les pertes sont importantes.»

$P = U \times I = const$

Pour un transport à grande distance, on travaillera de préférence avec une faible intensité. On aura alors besoin d'une haute tension, comme le montre le rapport élémentaire entre la tension électrique et le courant: $P = U \times I = const. P$ représente une certaine puissance électrique, U la tension et I l'intensité du courant électrique. Le rapport entre le courant et la tension peut être choisi «librement» grâce à sa transformabilité. Pour le transport, on utilise 380 kilovolts ou davantage. Pour le raccordement au bâtiment du consommateur final, le courant est à nouveau transformé, via différents niveaux, en un niveau de tension nettement inférieur et donc utilisable.

Le transport de courant continu marque aussi des points

Le courant alternatif présente un inconvénient: la ligne de transport doit être continuellement chargée et déchargée parce que sa polarité change cinquante fois par seconde et cela crée des champs électromagnétiques qui contrecarrent le processus de charge. Il faut donc de l'énergie réactive pour pouvoir transporter de l'énergie utile. A partir d'une certaine distance, l'énergie réactive est si grande que le transport devient inefficace. Et Thilo Krause d'ajouter: «Une variante est le transport de courant continu à haute tension,

en bref C.C.H.T.» Avec cette technologie, les pertes sur une distance croissante sont proportionnellement inférieures à celles du réseau triphasé. Les transports conventionnels C.C.H.T. avec des puissances élevées sont rentables à partir d'une distance de 500 à 800 kilomètres; il existe également des systèmes alternatifs utilisables sur des trajets sensiblement plus courts. Les transports C.C.H.T. permettent aussi une liaison avec les parcs éoliens et plateformes pétrolières en mer. En revanche, cette technologie nécessite des stations de conversion qui exigent un investissement considérable en moyens et en espace pour obtenir à nouveau du courant alternatif «utilisable au quotidien».

Super-installations C.C.H.T.

L'Europe compte de nombreuses liaisons à C.C.H.T. En 2008 par exemple, le groupe technologique ABB a inauguré une conduite sous-marine de 580 kilomètres entre la Norvège et les Pays-Bas. Actuellement, ABB et son concurrent Siemens se livrent une «course au coude à coude» en Chine. Fin décembre 2009, Siemens a mis en service le premier pôle d'une installation C.C.H.T. de 800 kilovolts entre le Yunnan et le Guangdong avec une puissance de transport de 5000 mégawatts sur une distance de 1400 kilomètres. Début 2010, ABB a annoncé le test couronné de succès du premier pôle d'une ligne de 800 kilovolts de Xiangjiaba à Shanghai sur une distance de 2000 kilomètres avec une puissance de transport de 6400 mégawatts.

(klm)