**Zeitschrift:** Bulletin des Schweizerischen Elektrotechnischen Vereins

Herausgeber: Schweizerischer Elektrotechnischer Verein ; Verband Schweizerischer

Elektrizitätswerke

**Band:** 35 (1944)

**Heft:** 13

Artikel: Der elektrische Betrieb der Schweizerischen Bundesbahnen im Jahre

1943

Autor: [s.n.]

**DOI:** https://doi.org/10.5169/seals-1061585

# Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

# **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

## Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

**Download PDF:** 01.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Beeinflussungen der lautstarken Uebertragung durch die Raumakustik werden hier nicht beachtet, weil Einwirkungen von indirektem Schall nicht in erster Linie von der Gestaltung der elektro-akustischen Wandler abhängen.

Fig. 1 zeigt einen umkehrbaren dynamischen Wandler mit Kolbenmembran von ca. 12 cm Durchmesser, der von der Autophon A.-G. für ihre VIVAVOX-Sprechanlagen entwickelt wurde.

Die wechselweise Benützung ein und desselben dynamischen Wandlers zum Senden und Empfangen ergibt gegenüber der Anordnung von zwei verschiedenen Organen, in den Fällen, wo der Wechselverkehr durch die akustische Rückkoppelung bedingt ist, Vorteile. Die Einsparung eines Wandlers bei guter Qualität der Uebertragung, die Verkleinerung des erforderlichen Raumes, die Verminderung des Gewichtes, der einfache Aufbau und die übersichtliche Schaltung werden besonders angenehm empfunden, weil gleichzeitig ein energiereiches Mikrophon vorliegt. An der oberen Grenze des für die Verständlichkeit der menschlichen Sprache erforderlichen Frequenzbereiches ist ein rasches Abfallen der lautstarken Uebertragung einfach zu erreichen.

Literatur: Heinrich Hecht: «Die elektro-akustischen Wandler».

# Der elektrische Betrieb der Schweizerischen Bundesbahnen im Jahre 1943<sup>1</sup>)

621.331:625.1(494)

1. Energiewirtschaft

Tabelle I gibt Auskunft über Erzeugung und Verbrauch elektrischer Energie der SBB im Vergleich zum Vorjahr. In eigenen Werken wurden 631·10<sup>6</sup> kWh (Vorjahr 629·10<sup>6</sup>) Einund Dreiphasenenergie erzeugt. Von fremden Werken (inkl. Etzelwerk) wurden rund 152·10<sup>6</sup> kWh (166·10<sup>6</sup>) bezogen. Für die elektrische Zugförderung der SBB wurden an eigener

1) Aus den Quartalsberichten der Generaldirektion und dem Geschäftsbericht 1943 der SBB. Vgl. pro 1942 Bull. SEV 1943, Nr. 14, S. 411. und fremder Energie gesamthaft 701 10<sup>8</sup> kWh (709 10<sup>6</sup>) kWh verbraucht, ferner für die Dampftraktion auf elektrifizierten und nicht elektrifizierten Linien ca. 126 000 t (160 000 t) Kohle. Der Minderverbrauch von rund 8 10<sup>6</sup> kWh gegenüber dem Vorjahr rührt vom kleineren Transitverkehr im IV. Quartal 1943 her.

Energielieferungsverträge wurden mit der Bahn Bière— Apples—Morges und mit der Oensingen—Balsthal-Bahn für deren elektrischen Betrieb abgeschlossen.

Energiewirtschaft der Schweizerischen Bundesbahnen im Jahre 1943.

Tabelle I

Energiewirts	chajt der Schi	veizerischen i	sunaesbannen	im Janre 194	13.	Tabelle 1
Kraftwerkgruppe	I. Quartal kWh	II. Quartal kWh	III. Quartal kWh	IV. Quartal kWh	Total 1943 kWh	Total 1942 kWh
Eigene Erzeugung von Ein- und						
Dreiphasenenergie in der Kraft- werkgruppe Amsteg-Ritom-Gö-				8 22		
schenen	60 454 000	104 091 000	112 052 000	66 043 000	342 640 000	344 222 00
und Vernayaz-Barberine-Trient-		H x			Total Control of the	
Massaboden	70 786 000	69 967 000	77 195 000	70 515 000	288 463 000	284 618 00
Total	131 240 000	174 058 000	189 247 000	136 558 000	631 103 000	628 840 00
	$(100 \text{ °/}_0)$	(100 °/ <sub>0</sub> )	(100 º/ <sub>0</sub> )	(100 °/ <sub>0</sub> )	100 º/o	(100 º/o)
wovon a) mit Hilfe der Stauseen in						
den Kraftwerken Ritom, Bar-						
berine und Vernayaz erzeugt	88 528 000	20 061 000	22 511 000	72 855 000	203 955 000	200 349 00
L) :- d Eld A	(67 °/ <sub>0</sub> )	$(12  ^{0}/_{0})$	(12 º/o)	(53 °/o)	(32 °/ <sub>0</sub> )	(31 °/ <sub>0</sub> )
<ul> <li>b) in den Flusswerken Amsteg, Göschenen, Vernayaz, Trient</li> </ul>						
und Massaboden erzeugt	42 712 000	153 997 000	166 736 000	63 703 000	427 148 000	428 491 00
_	$(33  ^{0}/_{0})$	(88 º/o)	(88 °/ <sub>0</sub> )	(47°/o)	(68 °/ <sub>0</sub> )	(69 º/o)
Bezogene Einphasenenergie						
vom Etzelwerk	41 251 000	8 263 000	8 217 000	21 625 000	79 356 000	86 652 00
von andern Kraftwerken	17 848 000	14 624 000	14 463 000	25 213 000	72 148 000	79 831 00
Total	59 099 000	22 887 000	22 680 000	46 838 000	151 504 000	166 483 00
Total der erzeugten und bezoge-						
nen Ein- und Dreiphasenenergie	190 339 000	196 945 000	211 927 000	183 396 000	782 607 000	795 323 00
Abgabe von Ueberschussenergie .	5 844 000	16 746 000	29 878 000	2 963 000	55 431 000	60 617 00
Energieabgabe ab bahneigenen						
und bahnfremden Kraftwerken für den Bahnbetrieb	104 405 000	100 100 000	100 040 000	100 400 000	#0# 1#C 000	
	184 495 000	180 199 000	182 049 000	180 433 000	727 176 000	734 706 00
davon				3)		-
für die SBB-Zugförderung	177 401 000	175 306 000	175 685 000	172 541 000	700 933 000	709 682 00
für andere Bahnzwecke für Privatbahnen	2 742 000 3 800 000	1 085 000 3 418 000	1 647 000 4 353 000	3 226 000 4 114 000	8 700 000 15 685 000	8 045 00 14 315 00
THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	3 000 000	2 410 000	4 333 000	4114000	13 003 000	19 313 00

## 2. Kraftwerke

Kraftwerk Ritom. Die tiefste Absenkung wurde am 16. April mit 26,15 m und einem verbliebenen Nutzinhalt von 4,75 · 106 m³ erreicht. Seinen höchsten Stand erreichte der See am 20. Oktober mit 0,51 m unter Stauziel und einem Fehlbetrag von 700 000 m³ bis zum vollen See mit 27,5 · 106 m³ Nutzinhalt. Die am Cadagnosee angelegte Heberleitung wurde am 26. März nach einer Absenkung des Sees um 4 m ausser Betrieb gesetzt, weil einerseits dank der schon Mitte Februar einsetzenden Wärme der Zufluss insbesondere bei den Laufwerken angestiegen war, und anderseits die ein Ganzes bildenden Speicherwerke des Ritom- und Cadagnosees geschont worden waren, um die Wiederfüllung im Sommer zu erleichtern. Wieder in Betrieb genommen wurde die Heberleitung am 16. November; die damit in den Ritomsee gelangte Wassermenge betrug 410 000 m³, was einer zusätzlich verfügbaren Arbeit von 680 000 kWh entspricht (1 m³ des Ritomsees = 1,64 kWh).

Vernayaz. Fertigstellung der Pumpanlage im Fensterstollen 5 bei Trétien und Einlaufen des Wassers ab 21. Januar. Zur Verbesserung des Wirkungsgrades wurden an einer Turbine Umänderungen vorgenommen. Die Konzessionsverhandlungen mit der Gemeinde Salvan konnten noch nicht zum Abschluss gebracht werden.

Kraftwerk Barberine. Die tiefste Absenkung des Sees wurde am 17. April mit 29,1 m und einem verbliebenen Nutz-inhalt von 7,3·10<sup>6</sup> m³ erreicht. Am 22. September war der Barberinesee mit 39·106 m³ gefüllt; (1 m³ des Barberinesees = 2,83 kWh). Zur Verhinderung weiterer Ueberschwemmungen und Verwüstungen im oberen Talboden unterhalb der Staumauer wurden Uferschutzbauten zur Kanalisierung der Barberine erstellt.

Massaboden. Die Einleitung des Bitschbaches in den Zulaufkanal dauerte vom 26. November 1942 bis zum 16. April 1943 und begann wieder am 1. Oktober 1943.

Etzelwerk. Die SBB bezogen aus dem Etzelwerk 79:106 kWh. Die tiefste Absenkung wurde am 25. März mit 7,8 m und einem verbleibenden Nutzinhalt von 21,6·106 m³ erreicht. Der auf den 1. Juni vorgeschriebene Seestand 2,0 m unter normalem Stauziel konnte erst am 15. Juni erreicht werden. Den höchsten Stand hatte der See am 4. Oktober mit 0,63 m unter Stauziel, mit einem Nutzinhalt von 85.106 m3 gegen 91,8 106 bei vollem See. Hiebei kam den SBB der volle Inhalt ihres Stauraumanteiles, d. h. die dem um 0,20 m erhöhten Stauziel entsprechende Wassermenge von 51,7·106 m³ zu und darüber hinaus 0,6·106 m³ im Stauraumanteil der NOK  $(1 \text{ m}^3 \text{ des Sihlsees} = 1 \text{ kWh}).$ 

Der Kommissär für Massnahmen zur Erhöhung der Produktion der Wasserkraftelektrizitätswerke hat das Abkommen betr. Herabsetzung der Busse bei Nichterreichung des vorgeschriebenen Seestandes in den Monaten Juni und Juli (2 m unter dem höchsten Stand) bis zum 31. Oktober 1943 ausgedehnt. Gleichzeitig verfügte er die Reduktion der Sihldotierung von 2,5 auf 2,0 m³/s ab 2. September 1943. Im allgemeinen war der Zufluss zum Sihlsee andauernd sehr

Rupperswil-Auenstein 2). Weitere 30 % des Aktienkapitals, d.h. Fr. 3 600 000.— wurden eingefordert und eine Obligationenanleihe von Fr. 20 000 000.— zu 3½ % aufgenommen.

Beginn der Bauarbeiten am Stauwehr und Maschinenhaus und programmässige Durchführung der Arbeiten an den Fundamenten des Maschinenhauses, des Stauwehres und die Erdbewegungsarbeiten im Ober- und Unterwasserkanal. Abschluss des Landerwerbes bis auf einen einzigen Fall, für den wahrscheinlich das Expropriationsverfahren eingeleitet werden

Vergebung der Einphasen- und Drehstrom-Schaltanlagen sowie der Einrichtungen für die Rechenreinigung und Versetzung der Dammbalken. Durch Verfügung vom 5. Juli 1943 hat das KIAA das Kraftwerk als Bauarbeit von nationalem Interesse erklärt, wodurch die Materialzuteilung und die Arbeitskraft sichergestellt werden.

Auf Ende 1943 betrugen die gesamten Bauaufwendungen 22,3 Millionen Fr. Am Bau waren im gleichen Zeitpunkt 1254 Arbeiter beschäftigt.

## 3. Unterwerke

Im Unterwerk Kerzers wurde die neu erstellte Telephonzentrale in Betrieb genommen.

#### 4. Fahrleitungen

Vollendung der Erweiterung der Fahrleitungsanlage im Bahnhof Genf und im Rangierbahnhof Zürich. Die Erweiterung der Fahrleitungsanlagen im Personenbahnhof Basel und im Bahnhof Luzern war in Ausführung.

## 5. Elektrifizierung neuer Linien

Aufnahme des elektrischen Betriebes Winterthur-Neuhausen 3) am 11. April und Wil-Wattwil 4) am 12. Dezember.

Tabelle II enthält eine Zusammenstellung einiger Leistungen, Preise und Ausgaben des Zugförderungsdienstes.

Im Jahre 1943 wurde für Fr. 8 641 000.- elektrisches Material in Auftrag gegeben.

#### 6. Triebfahrzeuge

Die Fahrleistungen der elektrischen und der thermischen Triebfahrzeuge sind in Tabelle II zusammengestellt.

Tabelle II.

	1942	1943	
Fahrleistungen der elektri- schen Triebfahrzeuge	48 923 676	49 910 201	Lokkm
Ausgaben für die elektri- sche Energie			
Fahrleistungen der thermi-		21 582 9711)	
schen Triebfahrzeuge Ausgaben für das Lokomo-	7 878 083	6 600 538	Lokkm
tiv - Brennmaterial (ein- schliesslich Benzin, Gas-		į.	
öl, Reiswellen und Erlös			
aus Schlacken)	14 759 162	12 <b>823</b> 923 ²)	Fr.
Preis	110.22	109.23	Fr./t
Ausgaben für das Schmier- material	738 213	1 006 127	Fr.
Durchschnittlicher Preis des Schmiermaterials	71,58	99,28	Rp./kg

1) 21083692
 2) 12562600
 Nach Abzug der Entschädigungen für Gemeinschaftsbahnhöfe, den Betrieb anderer Bahnen usw.

Von den rund 22 Millionen Fr. Energiekosten für die elektrische Zugförderung entfallen etwa 1,2 Mill. Fr. auf die Zugheizung.

Es wurden in Dienst genommen:

elektrische Rangiertraktoren der Serie Te, umgebaut aus Benzintraktoren.

Es wurden in Auftrag gegeben:

elektrische Streckenlokomotiven der Serie Ae 4/6,

6 elektrische Rangierlokomotiven der Serie Ee 3/3 und

1 Schneeschleudermaschine für die Brünigbahn (Schmalspur).

## 7. Schwachstromanlagen

Fertigstellung der Einrichtung des Streckenblockes Uetikon - Feldbach, Oensingen - Hägendorf - Olten/Hammer und Meggen - Immensee.

Lausanne-Bern: Erstellung einer automatischen Telephonanlage.

Bern: Erweiterung der Telephonzentrale, Automatisierung des Bezirksverkehrs und Ausbau der Verstärkeranlage im Verwaltungsgebäude der Generaldirektion.

Genf: Kabelung der Schwachstromanlagen in Genf.

# 8. Starkstromanlagen

Erstellung elektrischer Stellwerkanlagen in Genf, Morges, Liestal, Basel, Solothurn, Henggart, Andelfingen, Dachsen und Rüti (ZH).

Verbesserung, Ergänzung bzw. Erweiterung der Stellwerkanlagen in Erstfeld, Zürich-HB, Frauenfeld, Basel (Westseite des Personenbahnhofes).

In Ausführung war die Erstellung einer Signalstation in der Mitte des Gotthardtunnels.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Bull. SEV 1943, Nr. 18, S. 547.

<sup>\*)</sup> Bull. SEV 1943, Nr. 8, S. 221. \*) Bull. SEV 1943, Nr. 26, S. 809.