

Zeitschrift: bulletin.ch / Electrosuisse
Herausgeber: Electrosuisse
Band: 116 (2025)
Heft: 2

Artikel: Überdimensionierte elektrische Antriebe
Autor: Brunner, Conrad U.
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-1090435>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation


L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 27.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>



Überdimensionierte elektrische Antriebe

Systembetrachtung | Obwohl der Wirkungsgrad von Elektromotoren kontinuierlich steigt, ist der Systemwirkungsgrad oft nicht optimal, weil in der Industrie häufig elektrische Antriebe eingesetzt werden, die überdimensioniert sind. Dies erzeugt unnötige Investitions- und Betriebskosten sowie einen zu hohen Energieverbrauch und entsprechend höhere CO₂-Emissionen.

CONRAD U. BRUNNER

Das Phänomen der Überdimensionierung ist aus früheren Untersuchungen bei industriellen Anlagen in der Schweiz bekannt. Die Evidenz aus einer Befragung von Fachleuten aus der internationalen Antriebstechnik zwischen August 2023 und Januar 2024 ist eindeutig: Die Antworten von 39 Experten der ISO & IEC JAG 22 aus 11 Ländern bestätigen, dass elektrische Antriebssysteme für Pumpen, Ventilatoren, Kompressoren etc. in der Regel überdimensioniert sind, d. h. die einzelnen

Komponenten sind schlecht aufeinander abgestimmt und die Anpassung an den tatsächlichen Leistungsbedarf ist ungenügend.

Elektrische Antriebssysteme werden in der internationalen Normung in insgesamt neun verschiedenen Technischen Komitees behandelt (Tabelle 1), die jeweils für sich an ihrem Thema arbeiten. Erst seit Oktober 2022 gibt es die IEC & ISO Joint Advisory Group JAG 22, die sich intensiv mit der Koordination von mechanischen (ISO-Normen) und elektrischen

Systemen (IEC-Normen) und deren möglichen Problemen und Entwicklungschancen befasst.

Die Nachteile der Überdimensionierung

Ein Antriebssystem besteht mindestens aus einem Elektromotor und einer Anwendung (Pumpe, Ventilator, Kompressor usw.). Oft werden zudem Getriebe oder Transmissionen mit Riemern zwischen Motor und Anwendung zur Anpassung der Drehzahl eingesetzt. Zunehmend werden für die

Stromversorgung des Motors elektronische Frequenzumrichter eingesetzt, mit denen die Drehzahl stufenlos geregelt werden kann. Dadurch kann die Leistung des Elektromotors näher an den effektiven Bedarf (Drehzahl, Drehmoment, Leistung) gebracht und damit Strom gespart werden.

Eine überdimensionierte Maschine ist grösser, schwerer und sowohl in der Anschaffung als auch im Betrieb teurer als ein optimal dimensioniertes Antriebssystem. Die Komponenten laufen dann oft oder ständig im Teillastbereich und haben dadurch einen schlechteren Wirkungsgrad (Bild 1).

Eine Überdimensionierung bringt keine direkten Vorteile: Die nicht ausgelastete Maschine hat keine längere Lebensdauer und keinen wesentlich geringeren Wartungs- und Unterhaltsbedarf. Sie läuft zwar etwas kühler und verbraucht dadurch eventuell etwas weniger Schmiermittel, was sich aber nicht wesentlich auf die Betriebskosten und die störungsfreie Nutzungsdauer auswirkt. Bei stark überdimensionierten Anlagen kann es im Teillastbetrieb mit reduzierter Drehzahl zu Betriebsproblemen kommen, da die Kühlleistung des Antriebs durch den auf der Achse montierten Ventilator nicht immer gewährleistet ist.

Eine Überdimensionierung bei einer Neuanlage hat nur den Vorteil, dass eine zum Zeitpunkt der Projektierung noch unbekannt Leistung später bewältigt werden kann. Der Preis für die oft jahrelang nicht genutzte Investition ist jedoch selten gerechtfertigt.

Zwei Arten der Überdimensionierung

Eine Überdimensionierung kann durch zwei Planungsmängel verursacht werden:

- Die Bestimmung der maximal nötigen mechanischen Ausgangsleistung der Anwendung im Betrieb (z.B. bei einem Ventilator: der gewählte Luftvolumenstrom und die angenommene Druckdifferenz für das Kanalsystem) ist ungenau oder falsch.

- Die Abstimmung der Komponenten des Antriebssystems untereinander auf die maximal erforderliche Leistung ist ungenügend.

Bei der Überprüfung und Verbesserung bestehender Anlagen kann die Ermittlung der maximal erforderlichen Leistung der Anwendung und der übrigen Komponenten durch Messung am elektrischen Eingang und bei grösseren Anlagen durch mechanische Messung während weniger Stunden am Ausgang genügend genau erfolgen. Bei neu geplanten Anlagen müssen diese Bestimmungsgrößen dagegen durch Berechnung oder Simulation des Tages- und Wochenverlaufs des Gesamtsystems ermittelt werden. Dazu stehen diverse elektronische Tools zur Verfügung, die aber immer auf den Angaben (Betriebspunktschätzungen) des Anlagenbetreibers basieren. Für die Bestimmung des maximalen Leistungsbedarfs gibt es Angaben in einzelnen Normen. Diese setzen voraus, dass der maximale Leistungsbedarf (Volumenstrom und Druckdifferenz) bekannt bzw. gut abschätzbar ist. Dies ist in vielen Anlagen nicht der Fall, da beispielsweise das Verteilsystem für die Luftkanäle oder Wasserleitungen noch nicht genügend genau bestimmt ist. Oft werden sekundäre Druckwiderstände (Filter, Wärmetauscher, Klappen etc.) ungenau oder falsch berechnet. In vielen Anwendungsfällen wird bei Lüftungsanlagen einfach ein schematischer «sicherer» Standardwert für die Druckdifferenz angenommen, der später nie erreicht wird.

Ausmass und Folgen

Das Ausmass der Überdimensionierung kann durch Reihenuntersuchungen und Messungen nur abgeschätzt werden. Als Mass für die Dimensionierung wird der Lastfaktor verwendet, d.h. das Verhältnis der tatsächlich gemessenen elektrischen Eingangsleistung des Motors zur elektrischen Nennleistung, also der mechanischen Ausgangsleistung des Motors gemäss

Typenschild dividiert durch den nominalen Wirkungsgrad (Tabelle 2). Bei der Reduzierung der Motorgrösse sind der leicht verminderte Nennwirkungsgrad und der etwas bessere Teillastwirkungsgrad zu berücksichtigen.

Mit unserer nicht repräsentativen Schweizer Stichprobe aus dem Jahr 2013 mit 104 gemessenen Industrieanlagen zwischen 1 kW und 1000 kW konnte festgestellt werden, dass die mittlere Auslastung der untersuchten Antriebssysteme nur 52 % betrug und 68 % der gemessenen Anlagen unter einem Lastfaktor von 60 % liefen. Rund ein Viertel der Anlagen lief mit einem mittleren Lastfaktor zwischen 70 % und 100 % und ist somit gut dimensioniert.

Eine erste grobe Abschätzung der Grössenordnung des durch die Überdimensionierung von Antriebssystemen unnötig investierten Kapitals und der damit verschwendeten elektrischen Energie wurde in den USA 2019 veröffentlicht [1]; siehe auch [2]. Die Untersuchung an 342 Pumpen ergab eine mittlere Überdimensionierung von 22 % über den ganzen Leistungsbe- reich, wobei kleinere Pumpen tendenziell stärker überdimensioniert sind.

Bezogen auf den Gesamtstromverbrauch der Schweiz im Jahr 2023 von 56 TWh/a, bei dem rund 29 TWh/a auf elektrische Antriebssysteme fallen, wird der Mehrverbrauch durch Überdimensionierung auf 9 % (2,6 TWh/a), geschätzt. Dadurch entstehen jährlich unnötige Stromkosten von rund 400 Mio. CHF. Die überdimensionierten Anlagen führen zudem zu unnötigen Mehrinvestitionen im Bestand der Antriebsanlagen von rund 20 %, also 400 Mio. CHF.

Es gibt viele Gründe

Die Begründungen für überdimensionierte Anlagen sind vielfältig und oft nachvollziehbar, aber nur teilweise gerechtfertigt (folgende Auflistung von Antworten aus der erwähnten internationalen Expertenbefragung und eigenen Erfahrungen):

Komponente	Motorensteuerung		Motor	Mechanik		Angetriebene Geräte			
Technisches Komitee	IEC TC 121	IEC TC 22 SC 22G	IEC TC 2	ISO TC 41	ISO TC 60	ISO TC 115	ISO TC117	ISO TC 86	ISO TC 118
Name	Switchgear & controlgear	Adjustable speed drive	Rotating machinery	Pulleys & belts	Gears	Pumps	Fans	Cooling Compressors	Air Compressors
Gründungsjahr	1927	1934	1911	1947	1947	1964	1964	1957	1965

Tabelle 1 Technische Komitees bei IEC und ISO für elektrische Antriebssysteme mit Gründungsjahr.

- Ein Antriebssystem wird für die bei der Planung bekannten Anwendungen und Prozesse gebaut, soll aber später auch für andere, noch unbekannte Anwendungen mit höheren Lasten und längeren Betriebszeiten genutzt werden können.
- Die Planungskosten für eine ingenieurmässige Auslegung und Dimensionierung werden eingespart, d.h. eine Anlage wird nur basierend auf groben Schätzungen bestellt.
- Die nur ungenau bekannte maximal benötigte Ausgangsleistung wird aus Angst vor einer möglichen Überlastung mit einem grosszügigen Sicherheitszuschlag für alle Komponenten erhöht. Werden Motor, FU und Anwendung jeweils um eine Grösse zu gross gewählt, ist das Gesamtsystem um rund die Hälfte überdimensioniert.
- Am Schluss wird der Motor dimensioniert, wobei für jede vorgelagerte Komponente ein Sicherheitszuschlag berücksichtigt wird.
- Die an der Planung und Ausführung der Anlage beteiligten Planer und Lieferanten empfehlen dem Kunden aus kommerziellem Interesse eine grössere und teurere Anlage.
- Der planende Ingenieur ist nicht unabhängig vom Lieferanten.
- Das Ingenieurhonorar ist ein Prozentsatz der Anlagekosten.
- Der Startprozess der Anlage wird nicht geklärt und ein überhöhtes Startdrehmoment angenommen.
- Motoren haben grosse, starr definierte Grössenunterscheide von 15-20%, die keine Zwischendimensionen erlauben.

- Bei Mehrfachanlagen bleibt die Gleichzeitigkeit unberücksichtigt.
- Oft werden Ersatzmotoren für verschiedene Anwendungen an Lager gehalten.
- Die vermeintlich höhere Zuverlässigkeit einer Anlage wird höher gewichtet als ihre Energieeffizienz und Kostengünstigkeit.
- Eine konstante Leistung von 70% bis 100% wird als starke Belastung des Systems empfunden, die Störungen und einen höheren Wartungsaufwand bedingt.
- Eine schwankende Versorgungsspannung wird zum Anlass genommen, höhere installierte Motorenleistungen zu planen.
- Der Einsatz eines Frequenzumrichters zur Lastregelung wird als Vorwand genommen, um auf eine genauere Dimensionierung verzichten zu können.
- Die einzelnen Komponenten des Systems (FU, Motor, Getriebe, Anwendung) sind nicht richtig aufeinander abgestimmt.

Für die Dimensionierung der Komponenten eines Antriebssystems gibt es derzeit keine verbindlichen nationalen Richtlinien oder internationalen Normen. Es wird nach «Erfahrungswerten» vorgegangen, was zu überdimensionierten Antriebssystemen führt.

Integrierte Antriebssysteme

Viele kleine, in Grossserien hergestellte Pumpen, Ventilatoren und Kompressoren bis etwa 5 kW werden heute von einem Hersteller hergestellt bzw. ihre massgeschneiderten Komponenten

assembliert. Dabei entfallen in der Regel durch die Integration von FU, Motor, evtl. Getriebe und Anwendung die Überdimensionierungsprobleme einzelner Komponenten, da die Hersteller gerne leichte, kompakte und kostengünstige Systeme anbieten. Das Problem der richtigen Anpassung an den tatsächlichen maximalen Leistungsbedarf bleibt bestehen. Viele Umwälzpumpen in Heizungen, viele Abluftventilatoren und viele Kältekompressoren in Kühlgeräten sind überdimensioniert. Die Erfahrungen aus den EU-Ecodesign-Richtlinien z.B. bei Staubsaugern, sind hierfür ein anschauliches Beispiel.

Überdimensionierung künftig vermeiden

Bis IEC- und ISO-Normen, wie in der JAG 22 diskutiert, die Dimensionierung der elektrischen Antriebssysteme und deren Komponenten durch Checklisten oder Empfehlungen regeln, sind wir auf verbesserte «Milchmädchenrechnungen» und einfache Ingenieur-Daumenregeln angewiesen. Der wichtigste Punkt ist dabei die möglichst präzise Bestimmung der maximal erforderlichen Ausgangsleistung und der dafür benötigten mechanischen Leistung an der Welle der Anwendung (Pumpe, Ventilator, Kompressor etc.). Während bei bestehenden Antriebssystemen dieser Maximalpunkt leicht und genau durch Messungen ermittelt werden kann, müssen bei neuen Anlagen vorher etwa 20 Planungsschritte und entsprechende Berechnungen und Entscheidungen durchlaufen werden.

		Ist-Zustand		Soll-Zustand: kleiner		
				eine Grösse	zwei Grössen	
Motor	Nennleistung	kW Output	11,0	7,5	5,5	
	Nennleistung	Wirkungsgrad %	88,4 %	87,2 %	86,1 %	IEC
		kW Input	12,44	8,60	6,39	
Messung	im Betrieb	kW Input	6,0	6,0	6,0	
Lastfaktor		%	48,2 %	69,8 %	93,9 %	
Wirkungsgrad	Teillast	%	83,0 %	85 %	86,1 %	IEC
mittlere elektr. Leistung		kW	7,23	7,06	6,97	
Betriebsstunden		h/a	4500	4500	4500	
Stromverbrauch		kWh/a	32 530	31 765	2,4 % 31 359	3,6 %
Strompreis		CHF/kWh	0,16	0,16	0,16	
Stromkosten		CHF/a	5205	5082	2,4 % 5017	3,6 %
		Einsparung	CHF/a	122	187	
Motor	Kosten	CHF	1100	750	550	
	Einsparung	CHF		350	550	

Tabelle 2 Beispiel zur Bestimmung des Lastfaktors und der Energieeinsparung bei korrekter Dimensionierung (Datenquellen: Motorgrössen und Wirkungsgrade IEC 60034-30-1, Teillastwirkungsgrade IEC 61800-9-2, Motorpreis aus Market Report 2020, Topmotors, [1]).

Fortschrittliche Berechnungsprogramme wie das unabhängige Motor-Systems-Tool [3] können die systematische Auswahl der Komponenten und die Optimierung des Antriebssystems erleichtern und internationale Normen und Mindestanforderungen direkt berücksichtigen. Herstellerabhängige Optimierungsprogramme sind selten auf das Gesamtsystem ausgerichtet und bevorzugen a priori nur Produkte aus dem Katalog eines Herstellers.

Fazit

Schon lange ist bekannt, dass elektrische Antriebssysteme weltweit – auch in der Schweiz – für rund die Hälfte des Stromverbrauchs verantwortlich sind [4]. Die Entwicklung von effizienteren Motoren und den von ihnen angetriebenen Anwendungen wie Ventilatoren und Pumpen, sowie von Frequenzumrichtern für ihre bessere Regelung ist dank den EU-Mindestanforderungen seit einem Jahrzehnt in vollem Gange. Die Vorteile effizienter Antriebssysteme sind jedoch noch wenig bekannt, auch weil das IEC- und ISO-Normensystem noch wenig dazu beigetragen hat.

Mit der Gründung der Joint Advisory Group JAG 22 in IEC und ISO wurde 2022 der Startschuss für eine bessere Integration der mechanischen und elektrischen Komponenten zu lastabhängig geregelten Systemen gegeben.

Das Thema der korrekten Dimensionierung wurde aber bisher vernachlässigt und weder unter Kosten- noch




Bild 1 Systemwirkungsgrad von IE2-Elektromotoren mit IE1-Frequenzumrichter bei Nennlast (100 %) und im Teillastbereich. Die Wirkungsgradaten stammen aus der IEC 60034-30-1 für Motoren und der IEC 61800-9-2 für Frequenzumrichter.

unter Energieeffizienzgesichtspunkten berücksichtigt, obwohl überdimensionierte Systeme weltweit verbreitet sind. Um die Überdimensionierung bei neuen Systemen zu reduzieren, sind noch erhebliche Änderungen der Gewohnheiten von Ingenieuren und Herstellern nötig. Das internationale Programm 4E EMSA [5] liefert hierfür wichtige Grundlagen.

Referenzen

- [1] NEEA: Extended Motor Products Savings Validation Research on Clean Water Pumps and Circulators, Report #E19-307, Portland Oregon, USA, 2019.

- [2] Conrad U. Brunner, Maarten van Werkhoven, ISO and IEC work together to improve Energy Efficient Electric Motor Driven Systems, (IEC & ISO JAG 22), EEMODS 2023, Lucerne, Switzerland.
- [3] EMSA Motor-Systems-Tool, Danish Institute of Technology, www.iea-4e.org/emsa/our-work/emsa-tools
- [4] Paul Waide, Conrad U. Brunner et al.: Energy-Efficiency Policy Opportunities for Electric Motor-Driven Systems, IEA, France 2011.
- [5] IEA 4E, Technical Cooperation Programme, Electric Motor Systems Platform. www.iea-4e.org/emsa

Autor

Conrad U. Brunner ist Energieplaner und Mitglied der Joint Advisory Group JAG 22 von IEC und ISO.
→ CUB, 8032 Zurich
→ cub@cub.ch

RÉSUMÉ

Entraînements électriques surdimensionnés

Adopter une approche systémique des systèmes d'entraînement

Les systèmes d'entraînement électriques représentent environ la moitié de la consommation mondiale d'électricité, y compris en Suisse. Depuis dix ans, les exigences minimales de l'UE ont permis d'améliorer le rendement des moteurs ainsi que des équipements qu'ils entraînent, comme les ventilateurs et les pompes. L'optimisation des convertisseurs de fréquence a également progressé, facilitant une gestion plus efficace de l'énergie. Pourtant, les avantages de ces systèmes restent encore mal connus, notamment parce que les normes IEC et ISO n'ont pas suffisamment contribué à leur diffusion. La création en 2022 du Joint Advisory Group JAG 22 au sein de l'IEC et de l'ISO marque une avancée vers une

meilleure intégration des composants mécaniques et électriques dans des systèmes à gestion adaptative de la charge.

Cependant, le dimensionnement optimal des entraînements n'a pas encore reçu l'attention nécessaire. Cet aspect, pourtant central en matière de coûts et d'efficacité énergétique, reste insuffisamment pris en compte, bien que la surdimension des entraînements soit une réalité courante. Pour la limiter dans les nouveaux systèmes, il est impératif de faire évoluer les pratiques des ingénieurs et fabricants. À cet égard, le programme international 4E EMSA fournit des bases essentielles pour guider cette transition vers des entraînements électriques plus performants.

GIRSBERGER
INFORMATIK

SOFTWARE FÜR ENERGIE UND EFFIZIENZ

Girsberger Informatik AG
Bahnhofstrasse 53
CH-6440 Brunnen
+41 41 822 00 00 gياج.ch

swiss made software



pronutec AG

Starkstromkomponenten
von den Experten



Composants basse tension
par des experts



pronutec AG
Rosenweg 3
6234 Triengen

041 545 86 70
info@pronutec.ch
www.pronutec.ch

Informationsanlass

zur Nachhaltigkeit von Transformatoren und ihrem Netz

- | | |
|-----------|----------------------------------|
| 8.30 Uhr | Eintreffen und Begrüssungskaffee |
| 9.00 Uhr | thyssenkrupp Electrical Steel |
| 10.30 Uhr | Cargill Bioindustrial |
| 13.30 Uhr | Maschinenfabrik Reinhausen GmbH |
| 15.00 Uhr | MG Power Engineering |

Bitte melden Sie sich bis spätestens 28. März 2025 an.

Hier geht's zur
Anmeldung:



**Rauscher
Stoecklin**

A company of R&S

