

# **Erdbedecktes Bürohaus mit hybridem Sonnenenergiesystem in Jona (Schweiz)**

Autor(en): **Haas, K.**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **IABSE structures = Constructions AIPC = IVBH Bauwerke**

Band (Jahr): **9 (1985)**

Heft C-35: **Energy conscious buildings**

PDF erstellt am: **22.09.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-19434>

## **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

## **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.


### 3. Erdbedecktes Bürohaus mit hybridem Sonnenenergiesystem in Jona (Schweiz)

**Bauherr:** Haas und Tschupp, Ingenieurbüro AG, Jona  
**Gesamtplanung:** K. Haas, dipl. Bauing. ETH SIA  
**Bauzeit:** 6 Monate  
**Inbetriebnahme:** 1981

#### Konstruktion

Der längliche Bürotrakt duckt sich in das umgebende Gelände und ist auf 5 von 6 Seiten mit Erde bedeckt. Die Fassade bleibt offen und nimmt Licht und Sonnenenergie entgegen. Das wichtigste Element der hybriden Nutzung, die Fassade, passt sich mit den wandelbaren Teilen dem jeweiligen Klima an. Die gewonnene Wärme fließt im Rhythmus der Jahreszeiten und des Tagesablaufes in den Langzeitspeicher. Das Gebäude ist nach Süden orientiert und weicht um 10° nach Westen ab. Eine seitliche oder südliche Beschattung ist kaum vorhanden. Beispielsweise trifft ein Sonnenstrahl am 20. Februar bereits um 8 Uhr auf der Südfassade auf. Das Gebäude ist als flaches Rechteck 10/20 m konzipiert, einseitig an das bestehende Wohnhaus angebaut, vom Erdreich umhüllt und nur nach Süden geöffnet. Die Raumhöhe beträgt 2.40 m. Die Pufferzonen werden durch abnehmende Temperaturbereiche von Süden nach Norden gebildet: Büro 20°C, Reduit 18°C, Erdreich 4 bis 10°C.

Die Bauhülle bildet in dieser geschlossenen Art optimale Voraussetzungen für einen kleinen Wärmebedarf. Sie ist allseits mit kleinen Ausnahmen völlig geschlossen und erd- oder gebäudeberührt und öffnet sich mit einer 3 m hohen Kollektorfensterfront nach Süden. Decke und Wände sind aussen mit 12 cm PU isoliert, k-Wert 0.212 W/m<sup>2</sup>K. Der Boden unter dem Geröllspeicher ist mit 20 cm PU isoliert, k-Wert 0.171 W/m<sup>2</sup>K. Bei einer Speichertemperatur von rund 40°C ist dieser Wert ab einem Heizölpreis von Fr. 80.—/100 kg optimal, bei der Decke wären es 10 cm. In der Nacht und am Wochenende werden Thermoläden von innen heruntergeklappt und isolieren so sämtliche Fensterflächen. k-Wert Fenster am Tag 1.6 W/m<sup>2</sup>K, in der Nacht 0.35 W/m<sup>2</sup>K.



#### Energiekonzept


Es kommt hier ein hybrides Sonnenenergiesystem zur Anwendung, welches aus einem aktiven Kollektorteil, dem Kollektorfenster mit Umluftventilator, und einem passiven Teil, dem Geröllspeicher, besteht. Das Kollektorfenster von rund 45 m<sup>2</sup>, in dessen Zwischenraum dunkle Lamellenstoren bzw. im Brüstungsbereich feste Wärmeabsorber die Zwischenluft erwärmen, liefert die Wärme, um den Geröllspeicher von 60 m<sup>3</sup> zu erwärmen. Dieser Geröllspeicher, der unter dem Büroteil liegt, gibt die Wärme durch den Boden auf eine Fläche von 120 m<sup>2</sup> nach oben an den Raum ab. Mitte September bis Mitte April sind die Streckmetallabsorber unter der Ebene der Lüftungsflügel eingesetzt. Die motorisch betriebenen Lamellenstoren im Oblichtband sind unter 45° mit der braunen Absorberseite gegen die Sonne gestellt, dasselbe gilt für die Storen im mittleren Sichtbereich neben den Lüftungsflügeln. Der Sonnenfühler misst die Strahlung in W/m<sup>2</sup> bzw. die Summen in kWh/m<sup>2</sup>. Mitte April bis Mitte September sind die Streckmetallabsorber unter der Ebene der Lüftungsflügel herausgenommen, die weisse Eternitplatte der Sandwichkonstruktion wird sichtbar. Die Lamellenstoren sind mit der Innenseite nach aussen gekehrt und reflektieren die Sonneneinstrahlung. Sind die Storen gezogen, dringt die Strahlungswärme direkt tief in den Raum ein und erwärmt den Plattenboden, Betonwände und Betondecke. Die grosse thermische Masse des Gebäudes (C = 80 kWh/K) reduziert die Gefahr einer Überhitzung beträchtlich. Ein interner Luftaustausch zum Reduitbereich ist gewährleistet und fördert den Temperaturausgleich. Vor dem Kollektorfenster bildet ein geneigtes, 1 m breites weisses Beton-Plattenfeld eine zusätzliche Reflexionsebene und vergrössert so die nutzbare Kollektorfläche. Der Ventilator ist zweistufig ausgelegt und beginnt zu arbeiten, wenn die Lamellentemperatur 15°C höher ist als die Speichertemperatur, resp. geht auf Stufe 2, wenn die Luft 35°C erreicht.

Die Wärmebilanz ist in erster Linie gekennzeichnet durch einen sehr niedrigen Brutto-Wärmebedarf und eine flache Verteilung. Davon sind 16 % ausstemperaturunabhängig, und 48 % fallen bei geschlossenen Thermoläden an.

Der Wärmebedarf beträgt bei Ta = -11°C in Tag-Betrieb 6400 W und bei Tag-Nicht-Betrieb und Nachtbetrieb 4600 W.

Der Bruttowärmebedarf in den üblichen 8 Monaten einer Heizperiode wird gedeckt durch:


	81/82	82/83
Beleuchtung und Personen (gemessen)	36 %	19 %
Sonnenenergie (Wirkungsgrad 50 %)		
(ger.)	51 %	68 %
Öl gemessen	13 %	13 %



Die Restwärme wird durch die Wohnhausheizung geliefert und durch Radiatoren verteilt. Vorlauftemperatur 50°C, geregelt mit Thermostatventil. Der Wärmebezug wird gemessen. Die Heizperioden dauerten in den Wintern 81/82 vom 6. Dezember bis 6. März, 82/83 vom 6. Dezember bis 16. Februar und 83/84 vom 27. November bis 5. März. Geheizt wurde nur während der Arbeitszeit.




Heizenergie	81/82	82/83
Warmwasser ab Ölheizung Wohnhaus gemäss Wärmebemessung	2260 kWh	2200 kWh
Ölverbrauch bei einem Wirkungsgrad der Heizanlage von 80 %	237 kg Öl	231 kg Öl
Heizölverbrauch	10170 MJ/a	9900 MJ/a
Ventilatorstrom 322 kWh	1159 MJ/a	1202 MJ/a
Heizenergieverbrauch	11329 MJ/a	11102 MJ/a
Energiekennzahl		
E Heizung	53 MJ/m <sup>2</sup> a	52 MJ/m <sup>2</sup> a
Öläquivalent	1.24 kg/m <sup>2</sup> a	1.22 kg/m <sup>2</sup> a
Energiekosten	211.30 Fr.	207.90 Fr.

Stromverbrauch Licht/Kraft/Ventilation	81/82	82/83
Totaler Stromverbrauch (81/82 inkl. Bautrockn.)	6160 kWh	4470 kWh
Stromverbrauch Ventilation (Konto Heizung)	322 kWh	334 kWh
Strom/Licht/Kraft	5838 kWh	4136 kWh
E Strom	99 MJ/m <sup>2</sup> a	70 MJ/m <sup>2</sup> a
E Gesamt	152 MJ/m <sup>2</sup> a	122 MJ/m <sup>2</sup> a




(K. Haas)

Schnitt durch Fassade und Geröllspeicher



*Die «Chamäleonfassade» auf Sonnengewinn/Sonnenreflexion eingestellt.*



*In der Nacht und am Wochenende werden Thermoläden von innen heruntergeklappt.*